

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за декабрь 2011 г.(пп г., п.11)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения, кВ
ПС-1 "Городская"	8134,56	6,1
ПС-2 "Прудская"	9976,8	6,1
ПС-3 "Центральная"	24498	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	35,904	6,1
ПС-5 "Власиха"	4080,48	6,1
ПС-6 "Восточная"	19566,72	6,1
ПС-8 "Западная"	28900,4	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	10437,444	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	7699,68	6,1
ПС-13 "Подгорная"	12151,44	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	3317,58	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	45173,6	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	28,68	10,1
ПС-19 "Береговая"	1889,76	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	3058,2	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	17242,7	10,1
ПС-23 "Гоньба"	1086	10,1
ПС-24 "Ползунова"	6491,9	6,1
ПС-25 "Опорная"	7744,44	6,1
ПС-26 "БМК"	17548,08	6,1
ПС-58 "Шаховская"	63,912	10,1
ПС-30 "АТИ"	3692,16	6,1
ПС-61 "Затон"	2150,312	6,1
ПС-"Кристалл"	21477,328	10,1
ПС "Пресс"	17386,92	6,1
ПС "Ротор" ( яч.1)	656,64	6,1
ПС "Строительная"	288	10,1
ПС "Тракторная"	0	10,1
РП "АМЗ"	339,84	6,1
РП "БАМЗ"	604,38	6,1