

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за июнь 2012 г.(пп г., п.11)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения, кВ
ПС-1 "Городская"	10003,32	6,1
ПС-2 "Прудская"	5343,72	6,1
ПС-3 "Центральная"	17255,4	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	24,112	6,1
ПС-5 "Власиха"	3029,82	6,1
ПС-6 "Восточная"	15473,52	6,1
ПС-8 "Западная"	20345,9	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	8178,996	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	5305,98	6,1
ПС-13 "Подгорная"	6282	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	2287,8	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	32530,6	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	5,76	10,1
ПС-19 "Береговая"	1036,8	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	1971,6	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	13397,6	10,1
ПС-23 "Гоньба"	465,6	10,1
ПС-24 "Ползунова"	4506,6	6,1
ПС-25 "Опорная"	9668,16	6,1
ПС-26 "БМК"	10617,84	6,1
ПС-58 "Шаховская"	25,696	10,1
ПС-30 "АТИ"	2712,24	6,1
ПС-61 "Затон"	905,392	6,1
ПС-"Кристалл"	15948,688	10,1
ПС "Пресс"	12508,2	6,1
ПС "Ротор" ( яч.1)	278,4	6,1
ПС "Строительная"	328	10,1
ПС "Тракторная"	325,8	10,1
РП "АМЗ"	123,3	6,1
РП "БАМЗ"	523,14	6,1