

Защитные отключения  
по Барнаульской горэлектросети  
с 01.01.2010 по 31.12.2010

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>2</b>													
1		2-й БГЭС		05.01.2010 15:47	05.01.2010 16:43	00:56	ТП-1056, 49, 1106, 200, 606, 346, 893, 710, 70, 95, 1003, 371, 1266, 838, 40	6	Кабель поврежден ТП 346 яч.0 - ТП 606 яч.0 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павильон "Подорожник" КГУК "Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина" Уличное освещение столовая краевой администрации красная администрация	808	2-ая
<b>3</b>													
1	РП 1 яч.14 МТЗ	2-й БГЭС		08.01.2010 06:00	08.01.2010 07:40	01:40	ТП-1383, 1309, 1153, 1096, 157, 197, 1285, 1084, 1284, 141	10	Причина не установлена	Прочие	п. Осипенко	570	2-ая
<b>4</b>													
1	ПС 15 яч.46 МТЗ	3-й БГЭС		08.01.2010 12:24	08.01.2010 14:05	01:41	ТП-972, 942, 943, 968, 941, 991	6	Кабель поврежден (РП23-8) РП 23 яч.8 - ТП 942 яч.0 (Напр. 0 - 5 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Энтузиастов, Попова, Петрова, Солнечная поляна	3 527	2-ая
<b>5</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
6	1	ПС ПРЕСС яч.0 МТЗ	2-й БГЭС	08.01.2010 12:27	08.01.2010 12:33	00:06	ТП-658, 748, 209, 862, 878, 921, 875, 959, 447, 669, 507, 1356, 193, 192, 381, 456, 607, 481, 186, 533, 610, 206, 369, 363, 343, 145, 738	27	Отключалась ВЛ 110кВ л ТТ-122, АПВ неуспешное повреждение на ПС-15	ВЛ	Малахова, Титова, Алексеевой, 40лет Октября, Ленина, С.Западная, Чеглецова, 80Гв.Дивизии	298	2-ая
	1	РП 4 А яч.9 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	09.01.2010 01:38	09.01.2010 01:53	00:15	ТП-148, 982	2	Кабель поврежден (РП4А-9) РП 4 А яч.9 - ТП 148 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Чудненко, 40 лет Октября	142	2-ая
	1	РП 9 яч.22 МТЗ	2-й БГЭС	11.01.2010 14:47	11.01.2010 15:17	00:30	ТП-486, 516, 984	3	Кабель порван (РП9-6) РП 9 яч.22 - ТП 486 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Социалистический, Мерзликينا	117	2-ая
	1	ПС 2 яч.20 МТЗ	1-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 17:11	00:55	ТП-417, 1102, 319, 132	4	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	М.прудской, Пролетарская, Чкалова	962	2-ая
	2	ПС 2 яч.19 МТЗ	1-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 19:15	02:59	ТП-67, 668, 191, 552, 179, 15, 11	7	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Загородная, Интернациональная, Ядринцева, Ползунова	5 927	2-ая
	9												

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 1 яч.10 МТЗ	1-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 16:56	00:40	ТП-51, 2, 445, 62, 159, 467, 328, 236, 692,		Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Социалистический, Ползунова, Пушкина	509	2-ая
	2	ПС 1 яч.19 МТЗ	1-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 19:15	02:59	ТП-24, 63, 236, 242,		Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие		1 823	2-ая
<b>10</b>													
	1	ПС 26 яч.2 МТЗ	2-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 19:30	03:14	ТП-544, 1117, 187, 171, 1270, 1200	6	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Калинина, Аносова, Ярных	658	2-ая
<b>11</b>													
	1	ПС 3 яч.16 МТЗ	2-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 20:07	03:51	ТП-644, 667, 624, 749, 541, 1326, 1009, 58, 860, 240	8	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Молодежная, Челюскинцев, Ядринцева, Папанинцев	8 648	2-ая
	2	ПС 3 яч.34 МТЗ	1-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 20:07	03:51	ТП-951, 952, 1078, 1094, 1257, 945, 1308, 238, 434, 1212	10	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Красноармейский, Пушкина, Папанинцев, Челюскинцев	9 164	2-ая
<b>12</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
13	1	ПС 5 яч.17 МТЗ	3-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 18:30	02:14	ТП-909, 912, 908, 974	4	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3 ТП-908 включена по резерву	Прочие	п. Новосиликатный	1 222	2-ая
	2	ПС 5 яч.17 МТЗ	3-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 20:40	04:24			Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие		2 241	2-ая
14	1	ПС 13 яч.28 МТЗ	1-й БГЭС	19.01.2010 16:16	19.01.2010 19:50	03:34	ТП-85, 9, 78	3	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Пушкина, Социалистический, Красноармейский, Ползунова	436	2-ая
	1	ПС 10 яч.23 МТЗ	2-й БГЭС	19.01.2010 17:28	19.01.2010 20:15	02:47	ТП-493, 305, 1037, 2008	4	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Павловский тракт, Фурманова	1 757	2-ая
15	2	ПС 10 яч.26 МТЗ	2-й БГЭС	19.01.2010 17:28	19.01.2010 20:15	02:47	ТП-937, 1105, 893	3	Отключение по графику ограничения потребителей электроэнергии - авария на ТЭЦ-3	Прочие	Заринская, Павловский тракт, Целинная	1 230	2-ая
	3	ПС 24 яч.26 МТЗ	1-й БГЭС	21.01.2010 11:50	21.01.2010 13:03	01:13	ТП-384, 1408, 316, 1238, 36, 1295, 61, 1116, 1120	9	Кабель поврежден (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Толстого, Горького, Красноармейский, Мамонтова	3 173	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
16	1	ПС 24 яч.10 МТЗ	1-й БГЭС	21.01.2010 11:50	21.01.2010 12:23	00:33	ТП-450, 578, 42, 577, 1048, 64, 1399, 611, 792, 62, 51, 2, 445, 159, 467, 328	16	Кабель поврежден (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) В ТП-3 поврежден трансформатор	КЛ	Красноармейский, Ленина, Короленко, Никитина	1 793	2-ая
	2	ПС 24 яч.12 МТЗ	1-й БГЭС	21.01.2010 11:50	21.01.2010 12:48	00:58	ТП-183, 874, 48	3	Кабель поврежден (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Комсомольский, Пушкина, Горького, Ползунова	896	2-ая
17	1	РП 36 яч.25 МТЗ	Вед	24.01.2010 22:20	24.01.2010 22:57	00:37	ТП-1369, 1389, 1390	3	Причина не установлена	Прочие	Лазурная	82	Потр-ли
	1	РП 26 яч.20 МТЗ	1-й БГЭС	28.01.2010 11:54	28.01.2010 12:50	00:56	ТП-247, 1090, 1129, 20, 1080, 1244, 249, 572	8	Кабель порван ТП 246 яч.0 - ТП 572 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) ООО "Барнаульский водоканал"	КЛ	Фомина, Кауфмана, Веховского, Денисова	1 730	2-ая
18	1	РП 18 яч.10 МТЗ	3-й БГЭС	29.01.2010 11:14	29.01.2010 12:05	00:51	ТП-1033, 1066, 355, 1100, 276, 347	6	Кабель порван ТП 355 яч.0 - ТП 1066 яч.0 Б Б (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Виновный "Алтэл"	КЛ	Петрова, Малахова, 42-й бригады, Волгоградская	356	2-ая
	19												

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
20	1	РП 20 яч.8 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС	30.01.2010 03:17	30.01.2010 04:20	01:03	ТП-891, 86, 612, 1176, 944, 890	6	Кабель поврежден ТП 86 яч.0 - ТП 890 яч.0 (Напр. 16 - 0 - 16 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 1000 яч.0 - ТП 1008 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Песчаная, Социалистический, Красноармейский, Партизанская	1 284	2-ая
21	1	РП 20 яч.4 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС	30.01.2010 04:11	30.01.2010 04:32	00:21	ТП-1069, 1008, 1000, 1012, 1290	5	Кабель поврежден ТП 86 яч.0 - ТП 890 яч.0 (Напр. 0 - 13 - 13 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Партизанская, Ядринцева, Папанинцев	123	2-ая
22	1	ПС 12 яч.14 ТО	1-й БГЭС	03.02.2010 17:59	03.02.2010 18:59	01:00	ТП-699, 690, 739, 528, 529, 547, 567, 476, 526	9	Причина не установлена	Прочие	Белинского, Мусорского, Куйбышева, Дзержинского	1 426	2-ая
23	1	ПС 14 яч.11 ТО	1-й БГЭС	03.02.2010 22:20	03.02.2010 01:03	-21:-17	ТП-356, 332, 965, 980	4	Кабель поврежден ТП 332 яч.0 - ТП 385 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Змеиногорский тракт,	3 597	2-ая
24	1	ПС 25 яч.14 ТО	2-й БГЭС	09.02.2010 17:15	09.02.2010 19:42	02:27	БНС, БСЗ		Кабельная линия ПС 25 - БНС повреждена	КЛ	БНС-1 "КХВ", БСЗ	3 944	2-ая
	1	РП 1 яч.1 МТЗ	2-й БГЭС	10.02.2010 19:35	10.02.2010 20:15	00:40	ТП-150, 670, 399	3	Причина не установлена	Прочие	С.Западная, Ленина, Калинина, Ярных	319	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>25</b>													
1	ПС 15 яч.16 МТЗ	3-й БГЭС		16.02.2010 16:50	16.02.2010 17:20	00:30	924,925,1362	3	Кабель поврежден (15-325) ПС 15 яч.16 - ТП 924 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Панфиловцев, Попова	670	2-ая
<b>27</b>													
1	РП 13 яч.24 Отключили с "Землей"	3-й БГЭС		19.02.2010 16:40	19.02.2010 16:40	00:00			Кабель порван ТП 917 - ТП 1434 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>28</b>													
1		1-й БГЭС		24.02.2010 11:35	24.02.2010 11:35	00:00	2	1	Кабель поврежден ТП 2 яч.0 - ТП 51 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 2 яч.0 - ТП 445 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ленина, Анатолия		2-ая
<b>29</b>													
1	ТП 290 яч.0 МТЗ	1-й БГЭС		26.02.2010 14:56	26.02.2010 21:54	06:58	566,72,312,1052,1081,85 9,858,1058	8	Кабель поврежден ТП 72 яч.0 - ТП 74 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 74 яч.0 - ТП 566 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Кутузова, Боровая, Семипалатинская, Краевая, Хвойная, Вербная	9 700	2-ая
<b>30</b>													
1	ПС 13 яч.28 МТЗ	1-й БГЭС		26.02.2010 14:56	26.02.2010 15:35	00:39	85,9,78	3	Кабель поврежден (13-28) ПС 13 яч.28 - ТП 85 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ползунова, М.Тобольская, Пушкина	284	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>31</b>													
1	ПС 2 яч.18 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС		01.03.2010 12:00	01.03.2010 12:00	00:00			Кабель поврежден ТП 71 яч.0 - ТП 300 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>32</b>													
1	ПС 25 яч.21 МТЗ	2-й БГЭС		03.03.2010 06:12	03.03.2010 08:45	02:33	БСЗ	1	Причина не установлена	Прочие	Станкосторительный завод		2-ая
<b>33</b>													
1	ПС 15 яч.44 Отключили с "Землей"	Вед		06.03.2010 19:55	06.03.2010 20:25	00:30	1018,1019,604,268,1126,169,263,1033,1066,1185,255,808,1034,1042,1152,809,811,812,1050,926,1247	21	Поврежден ВМ ПС 15 яч.44	Прочие	Павловский тракт, Бабуркина, Заринская, Сов. Армии, Волгоградская, 1-4 Кооперативный, Сельскохозяйственная, Малахова	1 508	Потр-ли
<b>34</b>													
1	РП 17 яч.6 Отключили с "Землей"	3-й БГЭС		06.03.2010 20:20	06.03.2010 20:58	00:38	762,768	2	Кабель поврежден (РП17-6) РП 17 яч.6 - ТП 762 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Шукшина, Исакова, Солн. поляна	552	2-ая
<b>35</b>													
1	РП 13 яч.24 МТЗ	3-й БГЭС		07.03.2010 12:25	07.03.2010 13:25	01:00	1434,917,883,879,916	5	Кабель поврежден (в разделе) ТП 879 яч.0 - ТП 917 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Монтажников, Кашеевой, Гущина, Попова	587	2-ая



Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>36</b>													
1	ПС 24 яч.24 ТО	1-й БГЭС		10.03.2010 11:39	10.03.2010 12:45	01:06	384,1408,316,1238,36,12 95,61,1116,1120,246,98	11	Кабель поврежден (24-26) ТП 98 яч.0 - ВЛ 24 26 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден (24-26) ТП 17 яч.0 - ВЛ 24 26 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Аванесова, Ленина, Мало Тобольская, Позунова, Мамонтова	820	2-ая
<b>37</b>													
1		1-й БГЭС		10.03.2010 14:30	10.03.2010 14:30	00:00			Профилакт. испытание ТП 486 яч.0 - ТП 516 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Повреждение в муфте ТП-516	КЛ			2-ая
<b>38</b>													
1	РП АМЗ яч.1 МТЗ	2-й БГЭС		10.03.2010 18:28	10.03.2010 19:50	01:22	190,619,189,495	4	Причина не установлена.	Прочие	кв 253а, 9-й Заводской	487	2-ая
<b>39</b>													
1	РП 26 яч.16 МТЗ	1-й БГЭС		10.03.2010 21:06	10.03.2010 22:15	01:09	906,1054	2	Кабель поврежден ТП 906 яч.0 - ТП 1054 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ляпидевского, 6-я Нагорная	292	2-ая
<b>40</b>													
1	РП 2 яч.6	2-й БГЭС		11.03.2010 15:30	11.03.2010 15:30	00:00	259,160,175,221,158,871, 577,325,228,405,406,223	12	Кабель поврежден ТП 570 яч.0 - ТП 871 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Строителей, Социалистическ ий, Молодежная,Ле нина.	416	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>41</b>													
1	ПС 10 яч.9 МТЗ	2-й БГЭС		12.03.2010 12:34	12.03.2010 14:25	01:51	1171,1047,1213,1161, Сады.	5	Л 10-86 поврежден РЛНД на сады.	Прочие	Павловский тракт, Малахова, Гридасова, Власихинская.	1 526	2-ая
<b>42</b>													
1	ПС 10 яч.24 МТЗ	2-й БГЭС		13.03.2010 12:52	13.03.2010 14:25	01:33	70,95,586,1003,371,1266, 838,40,49,1056	10	Кабель порван ТП 838 яч.0 - ВЛ 10 87-1 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский тракт, Фурманова, Власихинская, Енисейская	1 580	2-ая
<b>43</b>													
1		3-й БГЭС		13.03.2010 14:41	13.03.2010 14:41	00:00			Профилакт. испытание ТП 676 яч.0 - ТП 688 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>44</b>													
1	ПС 10 яч.24 МТЗ	2-й БГЭС		13.03.2010 23:01	14.03.2010 00:25	02:-36	70,95,586,1003,371,1266, 838,40,49,1056	10	Кабель порван (10-87) ПС 10 яч.24 - ТП 1056 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский тракт, Фурманова, Власихинская, Енисейская	2 251	2-ая
<b>45</b>													
1	ПС 25 яч.48 МТЗ	2-й БГЭС		15.03.2010 06:05	15.03.2010 08:50	02:45	БСЗ, БНС-1	2	ПС25 я.48- БНС-1	КЛ	БСЗ, БНС-1.	3 642	2-ая
<b>46</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
47	1	ПС 2 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС	16.03.2010 01:14	16.03.2010 02:15	01:01	47,26,729,12,7.	5	Кабель поврежден ТП 47 яч.0 - ТП 513 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Красноармейский, Партизанская, Анатolia, Революционный	1 326	2-ая
48	1	ПС 58 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС	18.03.2010 13:17	19.03.2010 09:40	21:-37	1335,1336,1334,872	4	Причина не установлена	Прочие	Пос Новомихайловка, Новомихайловское кладбище.	1 450	2-ая
49	1	ПС 23 яч.29 МТЗ	3-й БГЭС	18.03.2010 13:20	18.03.2010 13:43	00:23	РП-30 (Аэропорт)	1	ПС-23 отключался В-1-10кВ, ввод от тр- ра№1	Прочие	Аэропорт	424	2-ая
50	1	РП 14 яч.23 МТЗ	3-й БГЭС	18.03.2010 18:36	18.03.2010 19:53	01:17	743,751,752,747,1385,1101,771,342,430	9	Причина не установлена	Прочие	Павловский тракт, Малахова, Транзитная, 42 Красн. бригады	2 151	2-ая
51	1	ПС 23 яч.29 МТЗ	3-й БГЭС	20.03.2010 17:40	20.03.2010 19:33	01:53	РП "Аэропорт"	1	РП-30 повреждение крыши.	Прочие	Аэропорт	2 080	2-ая
52	2	ПС КРИСТАЛЛ Л яч.20 МТЗ	Вед	21.03.2010 05:54	21.03.2010 07:15	01:21	ТП-1364, ТП ТТУ	2	Поврежден КЛ 10 кВ ПС "Кристалл"-ТПТТУ	КЛ	Ул. Малахова, Гридасова.	1 290	Потр-ли

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
53	1		2-й БГЭС	22.03.2010 16:37	22.03.2010 16:37	00:00			Профилактик. испытание ТП 712 яч.0 - ТП 713 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
54	1	ПС 12 яч.14 МТЗ	1-й БГЭС	22.03.2010 18:40	22.03.2010 21:03	02:23	ТП-699, 529, 547, 567, 476, 576, 690, 739, 528, 477	10	Причина не установлена	Прочие	Джезгинского, Мусорского, Куйбышева, Белинского	3 302	2-ая
55	1		Вед	26.03.2010 09:52	26.03.2010 09:52	00:00			Поврежден КЛ 6кВ ТЭЦ-2 яч. 46 - КЖБИ-2	КЛ	КЖБИ-2		Потр-ли
56	1	ПС 10 яч.26 МТЗ	2-й БГЭС	27.03.2010 09:03	27.03.2010 09:15	00:12	ТП-1105, 937	2	Причина не установлена	Прочие	Фурманова, Павловский тракт	101	2-ая
57	1		2-й БГЭС	27.03.2010 14:04	27.03.2010 14:04	00:00			Профилактик. испытание ТП 160 яч.0 - ТП 175 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
58	1	ПС 12 яч.2 МТЗ	1-й БГЭС	27.03.2010 16:43	27.03.2010 18:05	01:22	ТП-826, 1159, 395, 1132, 252, 900	6	Кабель поврежден ПС 12 яч.2 - ТП 826 яч.1 (Напр. - 3 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Мусорского, Дзержинского, Белинского, Полевая	1 016	2-ая

Отключе-ние	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 12 яч.3 МТЗ	1-й БГЭС	28.03.2010 20:30	28.03.2010 21:59	01:29	ТП-433, 410, 773, 517, 181, 102, 1289, 780, 1174	9	Кабель поврежден (12-47) ПС 12 яч.3 - ВЛ 12 47 (Напр. 0 - 0 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	с. Лебяжье	1 375	2-ая
<b>59</b>													
	1	РП 23 яч.14 МТЗ	3-й БГЭС	29.03.2010 02:30	29.03.2010 03:09	00:39	ТП-969, 957, 968, 1079, 991	5	Кабель поврежден ТП 968 яч.0 - ТП 969 яч.0 (Напр. 2 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Солнечная поляна, Энтузиастов, Петрова	621	2-ая
	2	РП 23 яч.14 МТЗ	Вед	29.03.2010 02:30	29.03.2010 02:30	00:00			Кабель поврежден ТП 957 яч.0 - ТП 1079 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			Потр-ли
<b>60</b>													
	1	РП 1 яч.15 МТЗ	2-й БГЭС	29.03.2010 06:10	29.03.2010 07:14	01:04	ТП-210, 99, 1121, 198, 205, 1276, 139, 1265, 138	9	Поврежден изолятор РЛНД на ТП-198	ВЛ	п. Осипенко	1 217	2-ая
<b>61</b>													
	1		3-й БГЭС	31.03.2010 10:20	31.03.2010 10:20	00:00			Профилакт. испытание ТП 675 яч.0 - ТП 676 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>62</b>													
	1		1-й БГЭС	02.04.2010 15:28	02.04.2010 15:28	00:00			Профилакт. испытание ТП 646 яч.0 - ТП 680 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>63</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС СТРОИТЕЛЬНАЯ яч.12 ТО	Вед	05.04.2010 09:32	05.04.2010 10:12	00:40	Энергосервис		Повреждение на линии ООО "Энергосервис"	Прочие	Энергосервис		Потр-ли
<b>64</b>													
	1	ПС 21 яч.1 МТЗ	1-й БГЭС	06.04.2010 14:17	06.04.2010 15:15	00:58	ТП-876, 385	2	Кабель порван (21-101) ПС 21 яч.1 - ТП 876 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.) СПП ОАО "Стройгаз"	КЛ	Змеиногорский тракт	206	2-ая
<b>65</b>													
	1	РП 6 яч.18 МТЗ	Вед	06.04.2010 19:40	06.04.2010 19:40	00:00	ТП-288	1		Прочие	1905 года		Потр-ли
<b>66</b>													
	1	РП 14 яч.22 МТЗ	3-й БГЭС	07.04.2010 21:00	07.04.2010 22:48	01:48	ТП-731, 734, 730, 822, 821, 743, 751, 752, 747, 1385, 1101, 771, 342, 430	14	Кабель поврежден (15-315Б) ПС 15 яч.43 - РП 14 яч.22 Б Б (Напр. 2 - 10 - 5 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский тракт, Георгиева, Сухэ-Батора, 42-й Краснознаменной бригады	5 280	2-ая
<b>67</b>													
	1	РП 23 яч.17 МТЗ	3-й БГЭС	07.04.2010 21:00	07.04.2010 21:32	00:32	ТП-983, 975, 976, 977, 1315, 1240, 941, 969, 957, 991, 968, 972, 1363, 1091, 1053, 1180, 735	17	Кабель поврежден (15-39А) ПС 15 яч.39 - РП 23 яч.17 А А (Напр. 15 - 2 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Солнечная поляна, Ленинградская, Петрова, Энтузиастов	1 984	2-ая
<b>68</b>													
	2		1-й БГЭС	08.04.2010 12:15	08.04.2010 18:50	06:35	ТП-746	1		КЛ			2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 2 яч.5 МТЗ	1-й БГЭС	08.04.2010 12:15	08.04.2010 13:51	01:36	ТП-97, 599, 389, 92, 239, 132	6	Кабель порван ТП 132 яч.0 - ТП 746 яч.0 (Напр. 2 - 0 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 239 яч.0 - ТП 746 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 97 яч.0 - ТП 599 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малый предской, Челюскинцев, Партизанская, Никитина	1 581	2-ая
<b>69</b>													
	1		3-й БГЭС	09.04.2010 01:58	09.04.2010 01:58	00:00			Профилакт. испытание (15-39Б) ПС 15 яч.39 - РП 23 яч.17 Б Б (Напр. 0 - 0 - 5 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>70</b>													
	2	ПС 13 яч.7 ТО	1-й БГЭС	14.04.2010 12:08	14.04.2010 18:35	06:27	1217	1		КЛ	ул Хвойная, ул. Каландрашвили	525	2-ая
	1	ПС 13 яч.7 ТО	1-й БГЭС	14.04.2010 12:08	14.04.2010 13:05	00:57	1082, 290, 291, 294, 75, 336, 1098, 1110, 813,1182, 1358, 1095	12	Кабель порван ТП 1217 - ВЛ 13 7 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пос. Кирова	1 055	2-ая
<b>71</b>													
	1		3-й БГЭС	14.04.2010 17:43	14.04.2010 17:43	00:00			Профилакт. испытание РП 21 яч.15 - ТП 987 яч.0 (Напр. 15 - 5 - 3 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>72</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд.	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
73	1	РП 23 яч.25 МТЗ	3-й БГЭС	15.04.2010 23:40	16.04.2010 00:16	01:-24	983, 975, 976, 977, 344	5	Кабель поврежден ТП 976 яч.6 - ТП 977 яч.2 А А (Напр. 15 - 13 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Попова, ул. А.Петрова, ул. Ленинградская	592	2-ая
74	1	ПС 58 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС	16.04.2010 11:10	16.04.2010 11:15	00:05	1335, 1336, 1334, 872	4	Причина не установлена	Прочие	п. Новомихайловка	4	2-ая
75	1	ПС 58 яч.11 МТЗ	Вед	16.04.2010 14:40	16.04.2010 14:50	00:10	1335, 1336, 1334, 872	4	отгорел шлейф на РЛНД ООО "Конселс" Павловский тракт 244	ВЛ	п. Новомихайловка	8	2-ая
76	1	ПС 10 яч.24 МТЗ	Вед	17.04.2010 10:35	17.04.2010 11:50	01:15	1056, 49, 40, 1106, 200, 710, 606, 893, 70, 586, 95, 1003, 371, 1266, 838	15	Кабель поврежден ТП 606 яч.0 - ТП 710 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская	461	Потр-ли
77	1	ПС 19 яч.22 МТЗ	2-й БГЭС	18.04.2010 03:16	18.04.2010 03:40	00:24	971, 129, 272, 338, 348, 728, 258, 1160, 388, 1202	5	Сработал разрядник у ТП 272	ВЛ	пос. Восточный	546	2-ая
78	1	ПС 19 яч.22 МТЗ	2-й БГЭС	18.04.2010 05:10	18.04.2010 05:47	00:37	971, 129, 272, 338, 348, 728, 258, 1160, 388, 1202	10	на РЛНД у ТП 728 выгорел нож	ВЛ	пос. Восточный	496	2-ая
	1	ПС 10 яч.8 МТЗ	Вед	22.04.2010 05:32	22.04.2010 05:32	00:00	ТТУ		Поврежден КЛ ПС 10 яч. 8 -ТТУ	КЛ	ТТУ		Потр-ли



Отключе-ние	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>79</b>													
1		2-й БГЭС		22.04.2010 11:48	22.04.2010 11:48	00:00			Профилактик. испытание (РП16-16) РП 16 яч.16 - ТП 256 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>80</b>													
1	ПС 15 яч.44 МТЗ	3-й БГЭС		22.04.2010 15:00	22.04.2010 15:50	00:50	ТП-1033, 1066, 355, 1185, 808, 1034, 1042, 1252, 809, 811, 812, 1050, 1247, 926	14	Кабель поврежден (15-314А) ПС 15 яч.44 - РП 18 яч.12 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малахова, Сов. Армии, 42-й Кр. Бригады, Транзитная	1 927	2-ая
<b>81</b>													
1	РП 17 яч.10 МТЗ	3-й БГЭС		22.04.2010 16:25	22.04.2010 17:25	01:00	ТП-853, 854	2	Кабель поврежден ТП 854 яч.0 - ТП 855 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Исакова, Солнечная поляна, Шукшина, Петрова	854	2-ая
<b>82</b>													
1	ПС КРИСТАЛ Л яч.2 ТО	Вед		23.04.2010 08:22	23.04.2010 10:55	02:33	п/л. Сосничок, Джружба, ДТ. "Касмалинский"		Поврежден КЛ 10кВ ПС "Кристалл" яч. 2 - ТП п/л "Дружный"	КЛ	п/л. Сосничок, Джружба, ДТ. "Касмалинский"		Потр-ли
<b>83</b>													
1	РП 36 яч.19 МТЗ	Вед		23.04.2010 08:22	23.04.2010 19:20	10:58	ТП-1388, 1395, 1413, 1428, 1441	5	Кабель поврежден ТП 1428 - ТП 1441 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Балтийская, Лазурная, Малахова		Потр-ли
<b>84</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
85	1	РП 36 яч.9 МТЗ	Вед	23.04.2010 10:25	23.04.2010 19:20	08:55	ТП-1388, 1395, 1413, 1428, 1441	5	Кабель поврежден ТП 1428 - ТП 1441 Б Б (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Балтийская, Лазурная, Малахова		Потр-ли
86	1	РП 10 яч.11 МТЗ	2-й БГЭС	23.04.2010 14:16	23.04.2010 16:20	02:04	ТП-455. 462, 188, 395, 1357, 331	5	Кабель поврежден ТП 188 яч.0 - ТП 454 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 7 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Юрина, С.Западная, Телефонная, Исакова	1 316	2-ая
87	1	ПС ПРЕСС яч.34 МТЗ	2-й БГЭС	24.04.2010 11:15	24.04.2010 12:02	00:47	ТП-127, 647, 208, 875, 128, 551, 617, 629, 451	9	Кабель поврежден ТП 208 яч.0 - ТП 647 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 5 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Калинина, Чудненко, 80-й ГВ. Дивизии, Горно-Алтайская	758	2-ая
88	1	ПС 12 яч.15 МТЗ	1-й БГЭС	25.04.2010 03:40	25.04.2010 04:40	01:00	ТП-818, 508, 618, 480, 359, 1165, 181, 65, 1300, 469, 1262, 326, 1113, 413, 1366		Сбита опора ВЛ-6кВ	Прочие	п. Ягодное, Лебяжье	927	2-ая
89	1	ПС СТРОИТЕЛЬНАЯ яч.12 МТЗ	Вед	28.04.2010 13:40	28.04.2010 17:32	03:52	"Энергосервис"		Повреждение на линии "Энергосервиса"	Прочие	"Энергосервис"		Потр-ли
	1	РП 23 яч.16 МТЗ	3-й БГЭС	29.04.2010 14:21	29.04.2010 15:07	00:46	ТП-983, 975, 976, 977, 344	5	Кабель порван ТП 344 яч.0 - ТП 977 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) ООО "Жилищная инициатива"	КЛ	Попова, Энтузиастов, Ленинградская, Петрова	514	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>90</b>													
1	ПС 12 яч.3 МТЗ	1-й БГЭС		29.04.2010 19:12	29.04.2010 21:59	02:47	ТП-433, 410, 773, 517, 181, 102, 1289, 780	8	кз на ВЛ-6кВ (Тепличная, 15 дерево касалось ВЛ)	Прочие	с. Лебяжье	1 985	2-ая
<b>91</b>													
1	ПС 61 ЗАТОН яч.10 МТЗ	1-й БГЭС		30.04.2010 13:49	30.04.2010 17:33	03:44	1442, 1075, 431, 1268, 1208, 1124, 1072, 1076, 1320, 1073, 1074, 1070, 1071	13	повреждение опоры на ВЛ-6кВ	ВЛ	пос. Затон	2 700	2-ая
<b>92</b>													
1	ПС 19 яч.5 МТЗ	Вед		30.04.2010 22:30	01.05.2010 00:07	02:-23	255, 307, 866, 1147, 1417, 582, 353, 1183, 1288, 1287, 1151,489, 271, 756, 253, 52, 1353, 1148	18	Кабель поврежден (25-21) ТП 52 яч.0 - ВЛ 25 21 яч. (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пос. Восточный	510	Потр-ли
<b>93</b>													
1	РП 10 яч.12 МТЗ	2-й БГЭС		03.05.2010 17:36	03.05.2010 18:05	00:29	454, 453, 203, 142, 830, 424, 815, 564	8	Кабель поврежден ТП 142 яч.0 - ТП 203 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 203 яч.0 - ТП 453 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пр. Коммунаров, Советской Армии, ул. А.Петрова, ул. Г.Исакова, ул. Телефонная	413	2-ая
<b>94</b>													
1	РП 11 яч.14 МТЗ	3-й БГЭС		05.05.2010 04:10	05.05.2010 05:15	01:05	935	1	Кабель поврежден ТП 935 яч.0 - ТП 994 яч.0 (Напр. 15 - 15 - 3 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Островского	363	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
95	2	РП 11 яч.14 МТЗ	3-й БГЭС	05.05.2010 04:10	05.05.2010 18:49	14:39	994, 1002	2	Кабель поврежден (РП11-14) РП 11 яч.14 - ТП 994 яч.0 (Напр. 0 - 13 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Гущина, ул. Островского	4 911	2-ая
	1	РП 11 яч.6 МТЗ	3-й БГЭС	05.05.2010 04:10	05.05.2010 05:15	01:05	590, 589, 591, 592, 518, 519	6	Кабель поврежден ТП 518 яч.0 - ТП 591 яч.0 (Напр. 15 - 15 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. А.Петрова, ул. Островского, ул. Г.исакова	726	2-ая
96	1	ПС 1 яч.19 МТЗ	1-й БГЭС	05.05.2010 11:43	05.05.2010 13:20	01:37	23, 24, 63, 236, 242, 62	6	Кабель поврежден ТП 62 яч.0 - ТП 242 яч.0 (Напр. 11 - 14 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 24 яч.0 - ТП 236 яч.0 (Напр. 2 - 10 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пр. Социалистический, ул. Ползунова, ул. Пушкина, ул. Никитина, пр. Ленина	11 234	2-ая
	1	РП 28 яч.16 Отключили с "Землей"	Вед	06.05.2010 09:28	06.05.2010 09:49	00:21	527, 967, 727, 531, 323	5	Кабель поврежден ТП 727 яч.0 - ТП 967 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Змеиногорский тракт, ул. 6-ая Нагорная	60	Потр-ли
98	1	РП 26 яч.9 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС	06.05.2010 16:35	06.05.2010 17:17	00:42	1083, 1063, 1085, 1086	4	Кабель порван ТП 1063 яч.0 - ТП 1083 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Ляпидевского	299	2-ая
	99												

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	РП 12 яч.7 МТЗ	2-й БГЭС	07.05.2010 02:12	07.05.2010 03:17	01:05	905, 634, 656, 725, 726, 345	6	Кабель поврежден ТП 656 яч.0 - ТП 905 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пр. Строителей, ул. Молодежная, пр. Красноармейский	508	2-ая
<b>100</b>													
	1	ПС 3 яч.35 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	07.05.2010 04:03	07.05.2010 04:03	00:00			Кабель поврежден (3-81А) ПС 3 яч.16 - РП 12 яч.14 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>101</b>													
	1	РП 7 яч.2 МТЗ	1-й БГЭС	07.05.2010 11:15	07.05.2010 11:35	00:20	581,707,1318	3	Кабель порван ТП 581 - ТП 1318 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Никитина, Димитрова, Комсомольский, Трудовой, Бульвар 9-го января, Садгородская, Путиловская, Сибирский	140	2-ая
<b>102</b>													
	1	ПС 15 яч.37 МТЗ	3-й БГЭС	08.05.2010 08:35	08.05.2010 09:20	00:45	705,717,718,704,309,115 8,241,1065,1354,919,831, 1209,1109,243,1365,1215 ,1170,1189,1145,793,794, 896,897,898,1443	26	Кабель поврежден (15-313Б) ПС 15 яч.37 - РП 13 яч.15 Б Б (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Солнечная поляна, Юрина, Космонавтов, Горская, Туриногорская, Шукшина	1 257	2-ая
<b>103</b>													
	1	РП 9 яч.19 МТЗ	2-й БГЭС	08.05.2010 08:40	08.05.2010 09:40	01:00	220,400,109	3	Кабель поврежден ТП 220 яч.0 - ТП 400 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ленина, Деповская, Молодежная, Социалистический	335	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>104</b>													
1	ПС 2 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС		08.05.2010 13:00	08.05.2010 13:50	00:50	513,47,26,729,56,12,7	7	Кабель поврежден (2-36) ПС 2 яч.21 - ТП 513 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Анатолия, Гоголя, Ядринцева, Партизанская, Пролетарская	552	2-ая
<b>105</b>													
1	РП 11 яч.13 МТЗ	3-й БГЭС		08.05.2010 16:48	08.05.2010 17:30	00:42	630,640,639	3	Кабель поврежден (РП11-13) РП 11 яч.13 - ТП 630 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Юрина, Попова, Островского, Исакова	293	2-ая
<b>106</b>													
1	ПС 3 яч.20 МТЗ	2-й БГЭС		12.05.2010 07:19	12.05.2010 07:47	00:28	680,646,538,510,534,91,4 82,446,1339,1261,993,97 3,889,680,486,984,220,42 8,444,345	20	Кабель поврежден (3-89А) ПС 3 яч.20 - РП 9 яч.3 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Социалистический проспект, Молодёжная, Геблера, Димитрова, Красноармейский, Ленина, Строителей	891	2-ая
<b>107</b>													
1	ПС 12 яч.15 МТЗ	1-й БГЭС		12.05.2010 22:50	13.05.2010 00:47	02:-03	818, 508, 618, 480, 359, 1164, 181, 65, 1300, 769, 1262, 1113, 326, 413, 1366, 433, 410, 102, 773, 517, 181А, 1289, 780, 1174, 1433	25	Кабель поврежден ТП 181 яч.1 - ВЛ 12 44 (Напр. 10 - 2 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	с. Лебяжье, пос. Ягодное	2 941	2-ая
<b>108</b>													
1	ПС 12 яч.2 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС		15.05.2010 06:01	15.05.2010 07:02	01:01	1159, 826, 395, 783, 753, 900, 252, 1132, 841	9	В ТП 1132 убрали кошку с тр-ра	Прочие	п. Лебяжье, п. Южный	590	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>109</b>													
1	ПС 15 яч.50 МТЗ	3-й БГЭС	17.05.2010 01:10	17.05.2010 02:05	00:55	674, 673, 677, 777, 1312, 687, 759, 999	8	Кабель поврежден (в разделке) ТП 673 яч.0 - ТП 677 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 677 яч.0 - ТП 777 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Энтузиастов-Па нфиловцев-Геор гиева-50 лет СССР	1 506	2-ая	
<b>110</b>													
1	ПС КРИСТАЛ Л яч.20 МТЗ	3-й БГЭС	17.05.2010 11:10	17.05.2010 12:35	01:25	ТП 1364, 1136	2		Прочие	ул.Малахова 171, 173, 173а, 177	1 472	2-ая	
<b>111</b>													
1	ПС 14 яч.11 ТО	1-й БГЭС	18.05.2010 10:50	18.05.2010 12:38	01:48	356, 980, 332, 965	4	Причина не установлена	Прочие	Змеиногорский тракт, 110	1 889	2-ая	
<b>112</b>													
1	ПС 100 ТРАКТОВ АЯ яч.46 ТО	3-й БГЭС	20.05.2010 09:35	20.05.2010 09:35	00:00			Кабель поврежден ПС 100 ТРАКТОВАЯ яч.46 - РП 30 Аэропорт яч.7 (Напр. 13 - 13 - 8 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ		0	2-ая	
<b>113</b>													
1	РП 14 яч.3 Отключили с "Землей"	3-й БГЭС	22.05.2010 16:30	22.05.2010 16:48	00:18	ТП-747,868,347,	3	Кабель поврежден ТП 747 яч.0 - ТП 868 яч.0 (Напр. 15 - 0 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	С.Армии,42-й Краснознаменн ой,%-й Кооперативный, Малахова,50 лет СССР	24	2-ая	

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>114</b>													
1	ПС 8 яч.0 ТО	2-й БГЭС		23.05.2010 05:03	23.05.2010 07:59	02:56	494,455,462,188,365,135 7,331,440452,277,575,43 5,174,1045,827,466,468,5 03,505,379,795,761,981,4 68,503,505,525,666,1007, 1122,672,903,1280,504,5 06,626,502,269,276,868,3 47,137,136,133,922,722,2 67,555,1044,554,865,963, 1272,1025,949,1010,1115 ,1254,950,982,964,704,70 3,706,716,1434,886,880,8 82,879	70	Кабель поврежден (8-72) ПС 8 яч.5 - ТП 137 яч.0 (Напр. 4 - 4 - 4 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден (в разделке) ПС 8 яч.19 - РП 4 А яч.22 Б Б (Напр. 3 - 2 - кВ. / Сопр. - - Ом.) На ПС-8 отключалась 1-я с.ш. ЗРУ 10-кВ	КЛ	Кавалеристов, Юрина,Попова, Юрина,Малахова, а,Телефонная,И сакова,Гущина	27 439	2-ая
<b>115</b>													
1	ПС 24 яч.24 ТО	1-й БГЭС		24.05.2010 00:55	24.05.2010 02:23	01:28	ТП-88,36,45,553,1107,12 38,384,1408,316,1295,61, 1116,1120,98	14	Кабель поврежден ТП 36 яч.0 - ТП 88 яч.0 (Напр. 15 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.) В обрыве 2 фазы	КЛ	Гуляева,Ползу нова,Соц.проспек т,Выставочный взвоз,Змеиногор ский,Тачалова	2 122	2-ая
<b>116</b>													
1	ПС 15 яч.0 ТО	3-й БГЭС		25.05.2010 16:58	25.05.2010 18:08	01:10	785,786,787,788,357,784, 789,840,856,855,799,798, 797,958,994,1002,935,63 7,641,865,554,555,1044,6 42,804,805,850,558,805,9 85,960,1360,557,521,590, 589,591,592,518,519,924, 925,1362,1370,1374,1422 ,1423 , 1424	48	На ПС-15 отключался вводной ВМ 3-й С.Ш.ЗРУ-10кВ	Прочие	С Поляна,Исакова ,Юрина,Островс кого,Петрова,П аниловцев	9 301	2-ая
<b>117</b>													
1	ПС 8 яч.16 МТЗ	3-й БГЭС		25.05.2010 17:40	25.05.2010 18:18	00:38	ТП-960,630,640,639,907, 556,954,520,522,588,587, 594,593,595	14	Отключилась при переключениях в РП-11	Прочие	Малахова,Юрин а,Петрова,Остр овского	1 242	2-ая



Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>118</b>													
1	ПС 22 яч.110 Отключили с "Землей"	3-й БГЭС		26.05.2010 09:40	26.05.2010 10:25	00:45	ТП-1043,1317,1379,1372, 1419,1038,1039,1258,1040, 1206,1373,1041	12	Кабель поврежден (22-110А) ПС 22 яч.110 - РП 25 яч.8 А А (Напр. 2 - 10 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Лазурная,Попова, Балтийская,Северный Власихинский	930	2-ая
<b>119</b>													
1	РП 21 яч.5 МТЗ	Вед		26.05.2010 09:40	26.05.2010 11:20	01:40	ТП-1108,988,989,996	4	Кабель поврежден ТП 988 яч.0 - ТП 1108 яч.0 (Напр. 2 - 10 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Сиреневая,Павловский тр,Взлетная,Попова	1 704	2-ая
<b>120</b>													
1	РП 21 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС		26.05.2010 09:40	26.05.2010 11:35	01:55	ТП-1001,1004,1005,1006	4	Кабель поврежден ТП 1001 яч.0 - ТП 1004 яч.0 (Напр. 0 - 10 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Шумакова,Взлетная, Попова,Павловский тр.	2 217	2-ая
<b>121</b>													
1	РП 26 яч.15 МТЗ	Вед		26.05.2010 13:25	26.05.2010 13:57	00:32	ТП-1064	1	Ошибочные действия персонала "Горводоканал"	Прочие	"Горводоканал"	69	2-ая
<b>122</b>													
1	ТП 718 яч.2 МТЗ	3-й БГЭС		27.05.2010 18:56	27.05.2010 22:10	03:14	ТП-1365,1215,1170,1189, 1145,	5	Кабель поврежден (РП-13-11) ТП 718 яч.5 - ВЛ 1 РП-13-11Б (Напр. 0 - 8 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Космонавтов,С.Поляна, Горская	542	2-ая
<b>123</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
124	1	РП 20 яч.9 МТЗ	1-й БГЭС	27.05.2010 21:00	27.05.2010 21:50	00:50	ТП-951,952,1308	3	Кабель поврежден (РП20-9) РП 20 яч.9 - ТП 951 яч.0 (Напр. 1 - 1 - 5 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Красноармейский, Партизанская	41	2-ая
125	1	РП 4 яч.12 МТЗ	2-й БГЭС	27.05.2010 23:35	28.05.2010 00:43	02:-52	ТП-335,337,439,135,407,	5	Кабель поврежден ТП 335 яч.0 - ТП 337 яч.0 (Напр. 3 - 2 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Беляева,5-я Западная,Тимур овская,Алексеев ой,Глушкова,М алахова	346	2-ая
126	1	ПС КРИСТАЛ Л яч.40 МТЗ	3-й БГЭС	28.05.2010 04:40	28.05.2010 04:45	00:05	ТП-1381,1382	2		Прочие	Власихинская,Северный-Власихинский	60	2-ая
127	1	РП 11 яч.13 МТЗ	3-й БГЭС	29.05.2010 02:43	29.05.2010 04:48	02:05	ТП-630,640,639,	3	Кабель поврежден ТП 639 яч.0 - ТП 642 яч.0 (Напр. 15 - 15 - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Исакова,Юрина, Попова,Островс кого	698	2-ая
128	1	РП 13 яч.21 МТЗ	3-й БГЭС	29.05.2010 02:43	29.05.2010 05:02	02:19	ТП-901,902,935,933,140 4,1229,836,837,835,87,11 25	11	Кабель поврежден (РП13-21) ТП 933 яч.0 - ВЛ 1 РП-13-21 (Напр. 0 - 0 - 14 кВ. / Сопр. - - Ом.) ТП-87,835,836,837,1125 ,1229,1404 включили 29.05.10г. в 16.36	КЛ	Алексеевой,Пан кратова,Озерная ,Халманова,Ком мунистическая, Малахова,Юрин а	1 748	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 8 яч.29 МТЗ	3-й БГЭС	29.05.2010 03:19	29.05.2010 03:42	00:23	ТП-574,661,903,899,695, 700,;626,940,679,596,63 3,650	12	Кабель поврежден ТП 695 яч.0 - ТП 700 яч.0 (Напр. 6 - 15 - 7 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малахова, Гущи на, Покровская, Исакова	385	2-ая
<b>129</b>													
	1	ПС 15 яч.43 МТЗ	3-й БГЭС	01.06.2010 22:45	01.06.2010 23:17	00:32	ТП-737,822,821,743,751, 752,747,1385,1101,771,3 42,430,731,734,825,824,8 68,347	18	Кабель поврежден (15-315А) ПС 15 яч.43 - РП 14 яч.22 А А (Напр. 1 - 10 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский, Гео ргиева, Шукшин а, 50 лет СССР, 5-й Кооперативный, 42-й Краснознаменн ой, С. Армии	1 496	2-ая
<b>130</b>													
	1	РП 1 яч.15	2-й БГЭС	02.06.2010 13:30	02.06.2010 15:15	01:45	ТП-210,99,138,1121,198, 205,1276,139,1265,197,1 285,1084,1284,141,157,1 096,1153,1309,1383,	19	Обрыв ВЛ-6кВ л.РП1-14	ВЛ	п.Осипенко	1 961	2-ая
<b>131</b>													
	1	РП 16 яч.24 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС	03.06.2010 11:35	03.06.2010 16:05	04:30	ТП-956,216,1286,111,14 06,390,548,213,1294,120 3,411	11	Кабель порван ТП 216 яч.0 - ТП 956 яч.0 (Напр. 0 - 13 - 13 кВ. / Сопр. - - Ом.) Виновный в порыве - житель дома Буьвар 9-го Января, 20	КЛ	р-н ВРЗ	4 677	2-ая
<b>132</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	РП 13 яч.21 ТО	3-й БГЭС	05.06.2010 14:14	05.06.2010 15:22	01:08	ТП-901,902,935,933,112 5,87,835,837,836,1229,14 04	11	Кабель порван ТП 933 яч.0 - ТП 935 яч.0 (Напр. 15 - 0 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 902 яч.0 - ТП 960 яч.0 (Напр. 12 - 12 - 7 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Алексеевой,Юр ина,Малахова,О стровского	1 216	2-ая
<b>133</b>													
	1	РП 11 яч.14 МТЗ	3-й БГЭС	05.06.2010 15:41	05.06.2010 15:55	00:14	ТП-994,1002,935,	3	При переключениях	Прочие	Островского,Ю рина,Гущина	133	2-ая
<b>134</b>													
	1	РП 25 яч.16 ТО	3-й БГЭС	06.06.2010 14:01	06.06.2010 16:15	02:14	ТП-1040,1206,1041,1038 ,1039	5	Кабель поврежден (РП25-16) РП 25 яч.16 - ТП 1040 яч.0 (Напр. 0 - 14 - 4 кВ. / Сопр. - - Ом.) Пожар в кабельном канале на ул.Шумакова	КЛ	Шумакова,С.Вл асихинский,Лаз урная,Балтийска я	973	2-ая
<b>135</b>													
	1	РП 25 яч.17 ТО	Вед	06.06.2010 14:01	06.06.2010 16:15	02:14	ТП-1317,1379,1372,1419 ,	4	Кабель поврежден РП 25 яч.17 - ТП 1317 яч.17 (Напр. 12 - 3 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.) Пожар в кабельном канале на ул.Шумакова	КЛ	Павловский тр.	2 620	2-ая
<b>136</b>													
	1	РП 10 яч.8 МТЗ	2-й БГЭС	10.06.2010 08:09	10.06.2010 09:15	01:06	ТП-449,745,469,761,502, 269,276,347,868,504,506,	11	Кабель поврежден (в разделке) (РП10-8) РП 10 яч.8 - ТП 449 яч.0 (Напр. 2 - 9 - 3 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	С-Западная,Мал ахова,С-Армии, Исакова	2 010	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>137</b>													
1	РП 17 яч.12 МТЗ	3-й БГЭС		10.06.2010 14:02	10.06.2010 14:40	00:38	ТП-927,884,881	3	Кабель порван (РП17-12) РП 17 яч.12 - ТП 927 яч.0 (Напр. 0 - 12 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Гущина,Попова, Кавалеристов	499	2-ая
<b>138</b>													
1	РП 18 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС		10.06.2010 14:02	10.06.2010 15:52	01:50	ТП-809,811,1050,812,12 47,926	6	Кабель поврежден ТП 812 яч.0 - ТП 926 яч.0 А А (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 809 яч.0 - ТП 811 яч.0 (Напр. 10 - 5 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Сельскохозяйст венная,Заринска я,Павловский тр.	1 537	2-ая
<b>139</b>													
1	ПС 15 яч.50 МТЗ	3-й БГЭС		14.06.2010 17:39	14.06.2010 18:24	00:45	ТП-674,673,677,777,131 2,999,687,759,	8	Кабель поврежден ТП 673 яч.0 - ТП 677 яч.0 (Напр. 5 - 0 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Панфиловцев,Э нтузиастов,Геор гиева,50 лет СССР	1 619	2-ая
<b>140</b>													
1	РП 13 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС		14.06.2010 19:38	14.06.2010 20:28	00:50	ТП-705,717,718,309,115 8,241,1065,1354,919,831, 1209,1109,243	13	Причина не установлена	Прочие	Юрина,Космона втов,С Поляна,Попова	810	2-ая
<b>141</b>													
1	ПС 24 яч.12 МТЗ	1-й БГЭС		15.06.2010 11:10	15.06.2010 12:30	01:20	183,21,48,874,578,450	6	Кабель поврежден ТП 450 яч.0 - ТП 578 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 21 яч.0 - ТП 48 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Пушкина, Комсомольский , Ползунова, Промышленная, Горького	745	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>142</b>													
1	РП 11 яч.9 МТЗ	3-й БГЭС		16.06.2010 17:15	16.06.2010 18:20	01:05	907,556,954,520,522	5	Кабель поврежден (РП11-9) РП 11 яч.9 - ТП 907 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Исакова, Юрина, Малахова, Петрова	962	2-ая
<b>143</b>													
1	РП 10 яч.12 МТЗ	2-й БГЭС		15.06.2010 18:54	15.06.2010 19:37	00:43	454,453,203,142,830,424, 815,564	8	Кабель поврежден (в разделке) ТП 142 яч.0 - ТП 564 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Сов. Армии, Телефонная, Матросова, Коммунаров	649	2-ая
<b>144</b>													
1	РП 13 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС		17.06.2010 15:00	17.06.2010 15:28	00:28	705,717,718,309,1158,24 1,1065,1354,919,831,120 9,1109,243	13	Причина не установлена.	Прочие	Юрина,Космона втов,С Поляна,Попова	469	2-ая
<b>145</b>													
1	РП 17 яч.10 МТЗ	3-й БГЭС		19.06.2010 17:10	19.06.2010 18:35	01:25	853,854,855	3	Кабель порван ТП 853 яч.0 - ТП 854 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Шукшина, А.Петрова, Г.Исакова, Солн. поляна	1 354	2-ая
<b>146</b>													
1	РП 10 яч.11 МТЗ	2-й БГЭС		20.06.2010 16:36	20.06.2010 17:20	00:44	455,462,188,365,1357,33 1	6	Кабель поврежден ТП 188 яч.0 - ТП 365 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Сев. Западная, Исакова, Восточная, Телефонная, Новороссийская , Юрина	430	2-ая
<b>147</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
148	1	ПС 12 яч.6 МТЗ	Вед	20.06.2010 21:10	20.06.2010 21:47	00:37	483,477,528,739,690,721	6	Кабель поврежден ТП 483 яч.0 - ТП 721 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Дзержинского, Белинского, Чайковского,	460	Потр-ли
149	1	РП 13 яч.21 МТЗ	3-й БГЭС	21.06.2010 17:08	21.06.2010 17:57	00:49	705,717,718,309,1158,24 1,1065,1354,919,831,120 9,1109,243	13	Причина не утановлена	ВЛ	Юрина, Космонавтов, С Поляна, Попова	1 026	2-ая
150	1	ПС 19 яч.5 МТЗ	2-й БГЭС	22.06.2010 20:10	22.06.2010 21:46	01:36	255,307,1417,353,582,11 83,1288,1287,1151,489,7 56,271,253,52,1353,1148, 866,1147	18	Л. 19-230	ВЛ	п. Ильича, Кулагина, Маяковского, Северная, Заборная	358	2-ая
151	1	РП 17 яч.25 МТЗ	3-й БГЭС	22.06.2010 04:16	22.06.2010 05:48	01:32	784,789,788,840	4	Кабель поврежден ТП 788 яч.7 - ТП 840 яч.3 Б Б (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Юрина, Попова, Исакова, Шукшина	565	2-ая
151	1	РП 17 яч.23 МТЗ	3-й БГЭС	22.06.2010 04:17	22.06.2010 05:48	01:31	785,786,787,788,840	5	Кабель поврежден (РП17-23) РП 17 яч.23 - ТП 785 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Юрина, Попова, Исакова, Шукшина	668	2-ая
152	1	ПС 15 яч.16 МТЗ	3-й БГЭС	22.06.2010 04:20	22.06.2010 06:28	02:08	930,929	2	Кабель поврежден ТП 925 яч.0 - ТП 929 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Попова, Панфиловцев	1 219	2-ая
153													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 21 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС	22.06.2010 13:12	22.06.2010 13:55	00:43	876,401,936,782,53,385,1 439,383	8	Кабель поврежден (21-100) ПС 21 яч.21 - ТП 876 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель порван ТП 385 яч.0 - ТП 876 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Змеиногорской тракт, Парковая	712	2-ая
<b>154</b>													
	1	ПС 15 яч.44 МТЗ	3-й БГЭС	23.06.2010 13:30	23.06.2010 14:36	01:06	1018,1019,604,268,1126, 169,263,1033,1066,1185, 355,1100,808,1034,1042, 1252,809,811,1050,1247	20	Кабель поврежден (15-314А) ПС 15 яч.44 - РП 18 яч.12 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Сов. Армии, Малахова, А.Петрова, 42 Кр. бригады, Павл. тракт,	2 489	2-ая
<b>155</b>													
	1	РП 7 яч.4 МТЗ ПС 6 яч.24 МТЗ ПС 6 яч.27 МТЗ	1-й БГЭС	25.06.2010 12:50	25.06.2010 13:18	00:28	324,652,581,1318,524,23 3,685,212,631,28,585	11	Кабель порван (РП7-4) РП 7 яч.4 - ТП 234 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Комсомольский , Кирова,Чкалова , Некрасова	618	2-ая
<b>156</b>													
	1	ПС 6 яч.8 МТЗ	2-й БГЭС	28.06.2010 16:58	28.06.2010 17:12	00:14	437,229,155,122,330	5	Кабель поврежден (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) ПС 6 яч.8 - РП 2 яч.7	КЛ	Деповская,Лени на,Профинтерна ,Рыночный,Све рдлова	178	2-ая
<b>157</b>													
	1	РП 13 яч.11 ТП 718 яч.1	3-й БГЭС	02.07.2010 12:04	02.07.2010 12:52	00:48	705,717,718, 309,1158,241,1065,1354, 919,831,1209,1109,243,1 365,1215,1170,1189,1145	18	Причина не установлена	Прочие	Юрина,Космона втов, Сол. Поляна, Гущина	805	2-ая
<b>158</b>													



Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 10 яч.24 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	03.07.2010 03:15	03.07.2010 04:16	01:01	1056, 49, 1106, 200, 606, 70, 586, 95, 1003, 1266, 371, 838, 40	13	Кабель поврежден ТП 346 яч.0 - ТП 606 яч.0 Б (Напр. 12 - 2 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Фурманова, Павловский тракт	932	2-ая
<b>159</b>													
	1	ПС 10 яч.9 МТЗ	2-й БГЭС	07.07.2010 21:55	07.07.2010 22:37	00:42	1171, 1047, 1213, 1161, 1099	5	отключили РЛНД на сады	ВЛ	ул. Власихинская - сады л.10-86	592	2-ая
<b>160</b>													
	1	ПС 19 яч.22 МТЗ	2-й БГЭС	08.07.2010 11:45	08.07.2010 12:31	00:46	971, 129, 338, 272, 348, 258, 1160, 388, 728, 1202	11	Кабель порван ТП 1202 яч.1 - ВЛ 25 10 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Кулагина, ул. Маяковского, ул. Ткацкая, ул. Пугачева	710	2-ая
<b>161</b>													
	1	ПС 10 яч.9 МТЗ	2-й БГЭС	08.07.2010 16:15	08.07.2010 17:58	01:43	1171, 1047, 1213, 1161, 1099	5	Повреждение на ВЛ бкв в садах, упал тополь	ВЛ	ул Власихинская, сады, л.10-86	592	2-ая
<b>162</b>													
	1	РП 1 яч.15 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	08.07.2010 16:45	08.07.2010 19:36	02:51	210, 99, 1355, 1121, 198, 205, 1276, 1390 1265, 138, 1284, 141, 197, 1285	14	Кабель поврежден (РП1-15) ТП 99 яч.0 - ВЛ 1 РП-1-15 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден (РП15-13) РП 15 яч.13 - ТП 862 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	РП	пос. Осипенко	1 568	2-ая
<b>163</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ТП 447 яч.0 МТЗ	2-й БГЭС	08.07.2010 18:00	08.07.2010 19:30	01:30	447,669,507,1356,193,19 2,381,456	8	Кабель поврежден ТП 447 яч.0 - ТП 617 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Чеглецова, Смирнова, 80-й Твардейской, Жилой, Горно-Алтайская	180	2-ая
<b>164</b>													
	1	ПС 10 яч.26 МТЗ	2-й БГЭС	09.07.2010 17:53	09.07.2010 23:48	05:55	1105,937,893	3	-протекает крыша ТП 893 яч.0	ТП	Павловский тракт, Фурманова, Власихинская, Енисейская	486	2-ая
<b>165</b>													
	1	РП 13 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС	13.07.2010 13:15	13.07.2010 16:00	02:45	705,717,718, 309,1158,241,1065,1354, 919,831,1209,1109,243,1 365,1215,1170,1189,1145	18	Причина не установлена	Прочие	Юрина,Космонавтов, Сол. Поляна, Гущина	2 904	2-ая
<b>166</b>													
	1	РП 21 яч.15 МТЗ	Вед	14.07.2010 02:16	14.07.2010 02:59	00:43	987, 996, 1316	3	Кабель поврежден ТП 987 - ТП 1316 строительная (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский тракт, Попова, Сиреневая	252	Потр-ли
<b>167</b>													
	1	РП 4 яч.12 МТЗ	3-й БГЭС	14.07.2010 05:40	14.07.2010 07:00	01:20	235,337,439,135,407	5	Кабель поврежден ТП 407 яч.0 - ТП 432 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	П. Сухова, 5-я Западная, Беляева, Панкратова, Малахова	395	2-ая
<b>168</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	РП 15 яч.14 МТЗ	2-й БГЭС	14.07.2010 17:35	14.07.2010 18:25	00:50	195,709	2	Кабель порван ТП 195 яч.0 - ТП 875 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ленина, Ткацкая, Аносова	204	2-ая
<b>169</b>													
	1	ПС 22 яч.211 МТЗ	3-й БГЭС	15.07.2010 13:33	15.07.2010 14:12	00:39	1024,1322,1020,1021,1022,1035,1036,1031,1029,1030,987,966,1001,1013,1014,1006	16	Кабель порван (22-211) ПС 22 яч.211 - РП 21 яч.20 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Попова, Взлётная, Шумакова, Сев. Власихинский, Лазурная, Балтийская	2 070	2-ая
<b>170</b>													
	1	РП 1 яч.1 МТЗ	2-й БГЭС	15.07.2010 19:19	15.07.2010 19:57	00:38	150,670,399	3	Кабель поврежден ТП 150 яч.0 - ТП 670 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ткацкая, Калинина, Сев. западная, Ярных	213	2-ая
<b>171</b>													
	1	ВЛ 1 РП-13-21 МТЗ	3-й БГЭС	18.07.2010 08:30	18.07.2010 09:28	00:58	901,902,935,933,1125,87,835,837,836,1229,1404	10		Прочие	Юрина, Космонавтов, Гущина, Островского	872	2-ая
	2	ПС 61 ЗАТОН яч.5 МТЗ	1-й БГЭС	18.07.2010 13:37	18.07.2010 14:41	01:04	ТП1155,1156,1157,1154,1307.	5		Прочие	Правобережный тракт	44	2-ая
<b>173</b>													
	3	ПС 12 яч.15 МТЗ	1-й БГЭС	18.07.2010 14:12	18.07.2010 19:40	05:28	818,508,618,480,1446,359,1164,181,65,1300,769,1262,1113,326,413,1366	16	Кабель поврежден ТП 65 яч.0 - ВЛ 12 44 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пос. Лебяжье, пос. Ягодное.	4 212	2-ая
	1	ПС 12 яч.15 МТЗ	1-й БГЭС	18.07.2010 14:12	18.07.2010 19:40	05:28	818,508,618,480,1446,359,1164,181,65,1300,769,1262,1113,413,326,1366	16	Кабель поврежден ТП 65 яч.0 - ВЛ 12 44 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пос. Лебяжье, пос. Ягодный.		2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	2	ПС 12 яч.15 МТЗ	1-й БГЭС	18.07.2010 14:12	18.07.2010 14:12	00:00		16	Кабель поврежден ТП 65 яч.0 - ВЛ 12 44 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ		4 212	2-ая
<b>175</b>													
	1	ПС 12 яч.19 МТЗ	1-й БГЭС	19.07.2010 01:40	19.07.2010 02:55	01:15	475,474,470,814,473,471, 472,	7	Кабель поврежден (в разделке) ТП 474 яч.0 - ТП 475 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Куйбышева, Дзержинского, Белинского	1 211	2-ая
<b>176</b>													
	2	ПС 12 яч.14 МТЗ	1-й БГЭС	19.07.2010 19:43	19.07.2010 19:57	00:14	475,474,470,473,814,471, 472	7		Прочие	Белинского, Куйбышева, Дзержинского	1 260	Потр-ли
	1		1-й БГЭС	19.07.2010 19:43	19.07.2010 19:57	00:14				Прочие			Потр-ли
<b>177</b>													
	1	РП 13 яч.21 МТЗ	3-й БГЭС	20.07.2010 08:30	20.07.2010 09:22	00:52	901,902,935,933,1125,87, 835,837,836,1229,1404	11		Прочие	Юрина, Островского, Гущина, Космонавтов.	770	2-ая
<b>178</b>													
	1	РП 13 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС	21.07.2010 13:15	21.07.2010 17:55	04:40	705,717,718,309,1158,24 1,1065,1354,919,831,120 9,1109,243,1365,1215,11 70,1189,1145	19		Прочие	Юрина, Космонавтов, Гущина	4 850	2-ая
<b>179</b>													
	1	РП 13 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС	21.07.2010 19:25	21.07.2010 20:00	00:35	705,717,718,309,1158,24 1,1065,1354,919,831,120 9,1109,243,1365,1215,11 70,1189,1145	19		Прочие	Юрина, Космонавтов, Гущина,	606	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>180</b>													
1	ПС 2 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС		22.07.2010 06:50	22.07.2010 07:30	00:40	513,12,56,47,26,729	6	Кабель поврежден ТП 47 яч.0 - ТП 513 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Красноармейский, Партизанская, Ядринцева	982	2-ая
<b>181</b>													
1	РП 6 яч.15 МТЗ	1-й БГЭС		23.07.2010 11:23	23.07.2010 12:25	01:02	398,559,244,215,536,653,660,113,485	9	Кабель порван ТП 113 яч.0 - ТП 660 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Комсомольский, Ким, Воровского, Бульвар 9 Января	1 010	2-ая
<b>182</b>													
1	ПС 8 яч.0 МТЗ	2-й БГЭС		27.07.2010 01:50	27.07.2010 02:30	00:40	РП13 2 с. шин, РП4"А"3 с. шин, РП101,2с. шин, ПС 8 яч. 5,11,15- ПС8 откл-ся ввод на 1 ую с. шин.	87	-повр, опорный изолят РП 10 яч.2	РП	Гушина, А. Петрова, Коммунар, С. Западная, Островского, Юрина, А. Малахова, Малахова, Чихачева, ЧудненкоГушина, Попова, Кавалеристов	3 463	2-ая
<b>183</b>													
1	РП 10 яч.5 МТЗ	2-й БГЭС		27.07.2010 01:50	27.07.2010 03:40	01:50	448,449,745,469,761,418,827,440,452,277,575,435,174,1045,203,142,830,424,815,455,462,188,365,1357,331,454,453	27	-повр, опорный изолят РП 10 яч.2	РП	2-я Сев. -Западная, Петрова, Исакова, Коммунар	2 796	2-ая
<b>184</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 1 яч.19 МТЗ	1-й БГЭС	29.07.2010 19:28	29.07.2010 20:05	00:37	23,63,24	3	Кабель поврежден ТП 24 яч.0 - ТП 236 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ленина, Пушкина, Ползунова, Соц. пр-кт.	126	2-ая
<b>186</b>													
	1	РП 13 яч.6 МТЗ	3-й БГЭС	30.07.2010 01:51	30.07.2010 03:17	01:26	1434,886,880,882,879	5	Кабель поврежден (РП13-6) РП 13 яч.6 - ТП 1434 (Напр. 0 - 3 - 5 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Попова, Кашеевой, Гушина	486	2-ая
<b>187</b>													
	1	ПС 8 яч.9 МТЗ	3-й БГЭС	30.07.2010 02:29	30.07.2010 02:50	00:21	ПС Тяговая(ТТУ), 704,703,706,716,1434,886,880,882,879	10	Кабель поврежден (8-79А) ПС 8 яч.9 - РП 13 яч.14 А А (Напр. 10 - 10 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Юрина, Гушина, Кавалерийская, Попова, Кашеева	293	2-ая
<b>188</b>													
	1	РП 11 яч.7 МТЗ	3-й БГЭС	31.07.2010 01:09	31.07.2010 01:50	00:41	960	1	Кабель поврежден (РП11-7) РП 11 яч.7 - ТП 960 яч.0 (Напр. 15 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малахова 46	57	2-ая
<b>189</b>													
	1	РП 36 яч.19 МТЗ	Вед	01.08.2010 13:55	01.08.2010 15:05	01:10	1388,1395,1413,1428,1441	5	Повреждение в сетях Кап. строя	КЛ	Балтийская, Малахова, Северный - Власихинский	245	Потр-ли
<b>190</b>													
	1	ПС 12 яч.2 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС	01.08.2010 23:05	01.08.2010 00:45	-22:-20	252,900	2	Кабель поврежден ТП 252 яч.0 - ТП 395 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Дзержинского, Молодежная, Чайковского, Центральная, Кубанский	880	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>191</b>													
1	ПС 24 яч.38 МТЗ	1-й БГЭС		05.08.2010 04:56	05.08.2010 05:38	00:42	289,43,18,22,512,828,314 ,46,615,261,1048,577,42, 578	14	Кабель поврежден ТП 16 яч.0 - ТП 314 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 18 яч.0 - ТП 22 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ленина, Пушкина, Комсомольский , Л. Толстого	115	2-ая
<b>192</b>													
1	ПС 13 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС		06.08.2010 13:42	06.08.2010 13:42	00:00	1097,1204,9,758,84,1361, 391,96,83,11,1114	11	Кабель порван ТП 84 - ТП 1361 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ползунова,Крас ноармейскийРа дищева	1 468	1-ая
2	ПС 13 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС		06.08.2010 13:42	06.08.2010 14:46	01:04	1097,1204,758,84,1361,3 91,96,83,11,1114	11	Кабель поврежден ТП 96 яч.0 - ТП 391 яч.0 (Напр. 2 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Красноармейск ий, Ползунова,Ради щева	1 468	2-ая
<b>193</b>													
1	ПС 13 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС		06.08.2010 13:42	06.08.2010 14:46	01:04			Кабель поврежден ТП 96 яч.0 - ТП 391 яч.0 (Напр. 2 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>194</b>													
1	РП 13 яч.23 МТЗ	3-й БГЭС		10.08.2010 08:00	10.08.2010 08:34	00:34	243,1109,1209,831,919,1 354,1065,241,1158,309,1 365,1215,1170,1189,1145 ,718,717,719,714	19	Причина не установлена	Прочие	Юрина, Гущина, Космонавтов, Горская, Туриногорская	590	2-ая
<b>195</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
196	1	РП 13 яч.23 МТЗ	3-й БГЭС	11.08.2010 16:49	11.08.2010 16:56	00:07	243,1109,1209,831,919,1 354,1065,241,1158,309,7 18,717,705,719,714	15	Причина не установлена	Прочие	Космонавтов,Юрина, Гушина, Горская, Туриногорская	147	2-ая
	2	ПС 61 ЗАТОН яч.5 МТЗ	1-й БГЭС	14.08.2010 12:13	14.08.2010 13:15	01:02	1155,1156,1157,1154,130 7	5	Причина не установлена	Прочие	Правобережный тракт, КПП ГИБДД, ООО"Реал", Освещение Обского моста,	74	2-ая
	1	ПС 61 ЗАТОН яч.5 МТЗ	1-й БГЭС	14.08.2010 12:13	14.08.2010 13:25	01:12	1158,1156,1157,1154,130 7	5	Причина не установлена	Прочие		74	2-ая
197	1	ПС 26 яч.5 ТО	2-й БГЭС	15.08.2010 05:29	15.08.2010 06:25	00:56	167,173,1067,537,1325,1 20,170,165"А"114	10	Кабель поврежден ТП 120 яч.0 - ТП 537 яч.0 (Напр. 15 - 0 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Цеховая,Пионер ов, Калинина, Профинтерна, тяговая ТТУ	600	2-ая
198	1	РП 5 яч.5 ТО	2-й БГЭС	15.08.2010 05:29	15.08.2010 06:25	00:56	864,173,167,114,1067,53 7,1325,120,170,165	10	Кабель поврежден ТП 120 яч.0 - ТП 537 яч.0 (Напр. 15 - 0 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Цеховая, Калинина,Проф интерна,Пионер ов	476	2-ая
199	1	РП 2 яч.11 МТЗ	2-й БГЭС	18.08.2010 16:30	18.08.2010 17:16	00:46	124,224,106,225,29,403,6 52	7	Кабель поврежден ТП 124 яч.0 - ТП 224 яч.0 (Напр. 14 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Советская,Комс омовский, Ленина, Молодежная	797	2-ая
200													



Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>201</b>													
1	ТП 153 яч.0 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	18.08.2010 18:17	18.08.2010 18:29	00:12	655		1	Кабель порван ТП 153 яч.0 - ТП 655 яч.0 (Напр. 12 - 0 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Матросова, Бехтерева	203	2-ая
<b>202</b>													
1	ПС 5 яч.6 МТЗ	1-й БГЭС	20.08.2010 12:50	20.08.2010 14:46	01:56	1293,1409,1140,1141,108 9,1410,833,621,1239,113 8,1403,1143,565,1142,11 43		15	Причина не установлена	Прочие	пос. Борзовая Займка.	1 241	2-ая
<b>203</b>													
1	ПС АМЗ яч.6 ТО	2-й БГЭС	21.08.2010 22:08	22.08.2010 10:25	13:-43	190,619,189		3	Кабель поврежден (АМЗ-196) РП АМЗ яч.6 - ВЛ 1 АМЗ-196 (Напр. 2 - 7 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Квартал 953"А", пр-зд 9-ый заводской.	3 755	2-ая
<b>204</b>													
1	ПС 61 ЗАТОН яч.10 МТЗ	1-й БГЭС	23.08.2010 15:29	23.08.2010 17:34	02:05	1442,1075,431,1268,1208 ,1124,1072,1076,1320,10 73,1074,1070,1071		13	Причина не установлена	Прочие	пос. Затон.	1 528	2-ая
<b>205</b>													
1	РП 23 яч.27 МТЗ	Вед	23.08.2010 23:20	23.08.2010 23:20	00:00	ТП-1 "Водоканала"		1	Кабель поврежден (РП23-27) РП 23 яч.27 - ТП 1 Н-С яч.0 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ТП-1 Водоканал		Потр-ли
1	РП 17 яч.13 МТЗ	3-й БГЭС	23.08.2010 23:20	24.08.2010 01:44	03:-36	1226,918,916		3	Кабель поврежден РП 17 яч.13 - ТП 1226 (Напр. 0 - 2 - 7 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Попова,Гущина, Кашеевой	1 287	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>206</b>													
1	РП 14 яч.23 МТЗ	3-й БГЭС		23.08.2010 23:20	23.08.2010 23:58	00:38	743,751,752,747,1385,1101,771,342,430	9	Кабель поврежден ТП 747 яч.0 - ТП 752 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малахова, П тракт, Громовой, Кошевого, Транзитная	446	2-ая
2	ПС 15 яч.43 МТЗ	3-й БГЭС		23.08.2010 23:20	23.08.2010 00:58	-22:-22	731,734,822,821,743,751,752,747,1385,1101,771,342,430	14	Кабель поврежден ТП 747 яч.0 - ТП 752 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малахова, Транзитная, Громовоаой, Кошевого, Георгиева, Павл. тракт, 50 лет СССР	2 386	2-ая
<b>207</b>													
1		Вед		24.08.2010 11:00	24.08.2010 11:25	00:25	494,564	2	Поврежден кл 10кВ РП10яч.9- ТП494 (вед)	Прочие	Коммунаров, Сов. Армии, ТТУ	224	Потр-ли
<b>208</b>													
1	ПС 24 яч.38 ТО	1-й БГЭС		24.08.2010 11:20	24.08.2010 12:45	01:25	289,43,18,615,1048,577,578,450,3,42	10	Кабель порван ТП 43 яч.0 - ТП 261 яч.0 (Напр. 3 - 3 - 3 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Партизанская, Комсомольский, Некрасова, Гоголя	1 236	2-ая
<b>209</b>													
1	РП 3 яч.1 МТЗ	3-й БГЭС		24.08.2010 15:30	24.08.2010 16:05	00:35	501	1	Кабель порван ТП 501 яч.0 - ТП 686 яч.0 (Напр. 1 - 1 - 1 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Д.к. Моторного з-да.	18	2-ая
<b>210</b>													
1	РП 13 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС		24.08.2010 17:10	24.08.2010 17:30	00:20	705,717,718,309,1158,241,1065,1354,919,831,1209,1109,243	13	Причина не установлена	Прочие	Юрина, Космонавтов, Гущина	363	2-ая
<b>211</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	РП 19 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС	25.08.2010 01:25	25.08.2010 01:49	00:24	1448,970,1061,913,686,6 91,995	7	Повреждение в сторону вед. ТП378,723	Прочие	Э. Алексеевой, Попова,	280	Потр-ли
<b>212</b>													
	1	ПС 6 яч.24 МТЗ	1-й БГЭС	25.08.2010 07:43	25.08.2010 09:10	01:27	234,652,28,585,581,1318, 707,524,233,631	10	Кабель поврежден (6-55) ПС 6 яч.27 - РП 7 яч.8 (Напр. 12 - 6 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Комсомольский , Димитрова, Кирова, Некрасова	768	2-ая
<b>213</b>													
	2	РП 7 яч.14 МТЗ	1-й БГЭС	25.08.2010 07:43	25.08.2010 09:50	02:07	524,707,233,631,	4	Кабель поврежден ТП 233 яч.0 - ТП 524 яч.0 (Напр. 7 - 5 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 233 яч.0 - ТП 631 яч.0 (Напр. 2 - 6 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 212 яч.0 - ТП 631 яч.0 (Напр. 5 - 3 - 14 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Некрасова, Комсомольский , Кирова, Димитрова	388	2-ая
	1	ПС 6 яч.27 МТЗ	1-й БГЭС	25.08.2010 07:43	25.08.2010 07:43	00:00	234,652,28,585,581,1318, 707,524,233,631	10	Кабель поврежден ТП 233 яч.0 - ТП 524 яч.0 (Напр. 7 - 5 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 233 яч.0 - ТП 631 яч.0 (Напр. 2 - 6 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 212 яч.0 - ТП 631 яч.0 (Напр. 5 - 3 - 14 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Кирова, Комсомольский , Некрасова, Димитрова	768	2-ая

215

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 1 яч.12 МТЗ	1-й БГЭС	25.08.2010 10:30	25.08.2010 11:20	00:50	39,839,490,632,631,79,74 2,104,1350,154,615,,792, 611,1399	14	Кабель поврежден ТП 631 яч.0 - ТП 632 яч.0 (Напр. 3 - 5 - 8 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Чкалова,Ленина , Пушкина,Комсо мольский	1 020	2-ая
<b>216</b>													
	1	РП 21 яч.19 МТЗ	3-й БГЭС	27.08.2010 23:01	27.08.2010 00:16	-22:-45	1029,1030,1031,1440	4	Кабель поврежден (РП21-19) РП 21 яч.19 - ТП 1029 яч.2 (Напр. 2 - 12 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Балтийская,Шу макова,Северны й- Власихинский, Малахова	1 320	2-ая
<b>217</b>													
	1	РП 21 яч.19 МТЗ	3-й БГЭС	26.08.2010 23:01	26.08.2010 23:01	00:00	1029,1030,1031,1440	4	Кабель поврежден (РП21-19) РП 21 яч.19 - ТП 1029 яч.2 (Напр. 2 - 12 - 1 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Взлетная,Шума кова, Павл. тракт.	1 320	2-ая
<b>218</b>													
	1	РП 21 яч.21 МТЗ	3-й БГЭС	26.08.2010 23:01	27.08.2010 00:06	02:-55	1001,1013,1014,1006	4	Кабель поврежден ТП 1001 яч.0 - ТП 1013 яч.0 (Напр. 12 - 12 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Взлетная,шума кова, Павловский тракт	635	2-ая
<b>219</b>													
	1	ПС 2 яч.20 МТЗ	1-й БГЭС	27.08.2010 10:30	27.08.2010 11:23	00:53	417,1297,1248,322,1102	6	Кабель поврежден ТП 417 - ТП 1297 (Напр. 12 - 12 - 5 кВ. / Сопр. - - Ом.) Порежден вед кл 6кВ ТП417- ТП1297	КЛ	Чкалова, Партизанская,М . прудской		Потр-ли
	2	ПС 2 яч.20 МТЗ	1-й БГЭС	27.08.2010 10:30	27.08.2010 11:23	00:53	322,1248,1297,417,1181, 1102	6	Поврежден кл 6кВ ТП417- ТП1297(вед.)	Прочие	М. прудской,Чкало ва, Чернышевского , Сельский	891	Потр-ли

Отключе-ние	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>220</b>													
1		1-й БГЭС		27.08.2010 08:20	27.08.2010 08:58	00:38			Повреждение на ВЛ-35кВ - ЦЭС	Прочие			2-ая
2	ПС 12 яч.0	1-й БГЭС		27.08.2010 08:20	27.08.2010 08:58	00:38	526,476,471,472,473,814, 470,567,547,529,739,690, 474,475,900,721,477,483, 699,1159,753,783,841,82 6,395,252,1132,433,410,1 81,517,773,1289,780,117 4,1433	54	Повреждение на ВЛ-35кВ- ЦЭС.	Прочие	Пос Южный, Лебяжье, Ягодный	2 790	2-ая
<b>221</b>													
1	РП 1 яч.15 МТЗ	2-й БГЭС		27.08.2010 18:46	27.08.2010 19:43	00:57	210,99,1121,198,205,127 6,139,1265,1355138	10	Кабель порван ТП 99 яч.0 - ТП 210 яч.0 (Напр. 13 - 13 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Главная, Червоная, Комунарская, Гушина	552	2-ая
<b>222</b>													
1	РП 3 яч.3 МТЗ	Вед		27.08.2010 18:46	27.08.2010 19:43	00:57	776,772,340,339,293,281, 280	7	Поврежден вед. кл 6кВ РПЗ- ТП776.	Прочие	Титова, Тимуровская, Э. Алексеевой	765	Потр-ли
<b>223</b>													
1	РП 6 яч.4 МТЗ	2-й БГЭС		01.09.2010 08:52	01.09.2010 09:29	00:37	463,226,310,1049	4	Кабель порван ТП 226 яч.0 - ТП 463 яч.0 (Напр. 12 - 0 - 6 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Комсомольский, Советская, Профинтерна	270	2-ая
<b>224</b>													
1	ПС 5 яч.6 МТЗ	3-й БГЭС		05.09.2010 09:40	05.09.2010 11:06	01:26	1293,1409,1141,1140,108 9,1410,833,621,1239,113 8,1403,1143,565,1142	14	Причина не установлена	Прочие	пос. Борзовая заимка.	1 067	2-ая
<b>225</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	РП 13 яч.11 МТЗ	3-й БГЭС	05.09.2010 13:18	05.09.2010 14:00	00:42	705,717,718,309,1158,24 1,1065,1354,919,831,120 9,1109,243	13	Причина не установлена	Прочие	Космонавтов, Юрина, Гущина,	457	2-ая
<b>226</b>													
	1	РП 4 яч.6 МТЗ	2-й БГЭС	06.09.2010 18:13	06.09.2010 19:09	00:56	333,340,284,457	4	Кабель поврежден ТП 333 яч.0 - ТП 340 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Э.Алексеевой, Титова,80-гв.ди визии,Тимуровс кая	476	2-ая
<b>227</b>													
	1	РП 16 яч.14 без отключени я	1-й БГЭС	06.09.2010 10:50	06.09.2010 12:06	01:16	816,374,212	3	Кабель порван ТП 816 яч.0 - ТП 962 яч.0 (Напр. 0 - 2 - 5 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Кирова, Комсомольский ,Чкалова	775	2-ая
<b>228</b>													
	1	РП 7 яч.6 МТЗ	1-й БГЭС	07.09.2010 12:34	07.09.2010 13:36	01:02	491,816, 212	3	Повреждение оборудования РП-7 яч.6	Прочие	Комсомольский , Кирова,Чкалова	716	2-ая
<b>229</b>													
	1	ПС 21 яч.17 МТЗ	1-й БГЭС	09.09.2010 01:53	09.09.2010 02:33	00:40	112,10,53,682,441,1127,8 94	7	Причина не установлена	Прочие	Змеиногорский тракт, Южная,	232	2-ая
<b>230</b>													
	1	ПС 14 яч.1 МТЗ	1-й БГЭС	09.09.2010 07:30	09.09.2010 10:38	03:08	1251,1191,297,498,694,1 439,383,361,59,1386,143 2,296,279,298	14	Причина не установлена	Прочие	Змеиногорский тракт, пос. Ерестное	2 141	2-ая
<b>231</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
232	1	ПС СТРОИТЕЛЬНАЯ яч.12 МТЗ	Вед	09.09.2010 11:15	09.09.2010 13:50	02:35	"Газпромнефть-Алтай", "Энергосервис" (вед)	2	Причина не установлена.	Прочие	"Газпромнефть-Алтай", "Энергосервис".	173	Потр-ли
233	1	ПС 10 яч.11 МТЗ	Вед	09.09.2010 11:18	09.09.2010 11:44	00:26	1349,304,100,408	4	Кабель порван ТП 100 яч.0 - ТП 408 яч.0 (Напр. 3 - 3 - 3 кВ. / Сопр. - - Ом.) Поврежден вед. кл 6кВ ТП100- ТП408	Прочие	Заринская, Гаражная, Сельскохозяйственная	136	Потр-ли
234	1	ПС 19 яч.5 МТЗ	2-й БГЭС	10.09.2010 12:16	10.09.2010 12:50	00:34	873,255,307,1417,353,58 2,1183,1288,1287,1151,4 89,756,271,253,52,1353,1 148	17	Кабель поврежден (19-230) ПС 19 яч.5 - ТП 255 яч.0 (Напр. 2 - 2 - 4 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	пос. Восточный, пос. Ильича	780	2-ая
235	1	РП 20 яч.8 МТЗ	1-й БГЭС	12.09.2010 17:58	12.09.2010 17:58	00:00	891,86,612,1176,944,890	6	Причина не установлена	Прочие	Песчаня, Соц. пр-кт, Геблера, Партизанская	822	2-ая
236	1	ПС 1 яч.20 МТЗ	Вед	16.09.2010 13:02	16.09.2010 15:06	02:04	ТП44(А,Б),362,317,1275	5	Поврежден вед. кл 6кВ ОП.11- ОП12 на ВЛ6кВ л1-44.	Прочие	Приречная, Дамба берега Оби	885	Потр-ли
	1	РП 4 яч.12 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	16.09.2010 15:22	16.09.2010 16:00	00:38	335,337,439,135,407	5	Кабель порван ТП 335 яч.0 - ТП 337 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малахова,П. Сухова,Э. Алексеевой,Тимуровская	224	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>237</b>													
1	РП 18 яч.8 МТЗ	2-й БГЭС		16.09.2010 15:30	16.09.2010 16:25	00:55	1018,1019,604,268,1126, 169,263,	7	Кабель порван ТП 169 яч.0 - ТП 1126 яч.0 (Напр. 4 - 6 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Сов.Армии, Витебская,Петр ова, 2-я Сев. Западная.	773	2-ая
<b>238</b>													
1	ПС 2 яч.21 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС		18.09.2010 13:15	18.09.2010 13:46	00:31	47,26,729,12,56,7	6	Кабель поврежден (2-36) ПС 2 яч.21 - ТП 513 яч.0 (Напр. 2 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ядринцевский, Анатолия,КрасноармейскийПартизанская	447	2-ая
<b>239</b>													
1	РП 16 яч.12 МТЗ	1-й БГЭС		20.09.2010 13:54	20.09.2010 14:25	00:31	394	1	Кабель поврежден (РП16-12) РП 16 яч.12 - ТП 394 яч.0 (Напр. 15 - 18 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Димитрова 52	43	2-ая
<b>240</b>													
1	ПС 21 яч.21 МТЗ	1-й БГЭС		20.09.2010 15:15	20.09.2010 18:15	03:00	876,401,936,782,53	5	Кабель порван (21-100) ПС 21 яч.21 - ТП 876 яч.0 (Напр. 3 - 1 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Змеиногорский тр-т, Ломоносова, пер. Южный, Пенаты	1 834	2-ая
<b>241</b>													
1	РП 18 яч.8 МТЗ	2-й БГЭС		22.09.2010 10:02	22.09.2010 10:43	00:41	ТП1018,1019,604,268,11 26	5	Ошибочные действия персонала 2-го с.р.	Прочие	Сов. Армии, Брянская, Новороссийская ,Гранитный, Минская	802	2-ая
<b>242</b>													



Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	РП 21 яч.15 МТЗ	3-й БГЭС	22.09.2010 19:55	22.09.2010 20:39	00:44	987,996	2	Кабель поврежден РП 21 яч.15 - ТП 987 яч.0 (Напр. 15 - 15 - 2 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский тракт, Сиреневая, Попова	627	2-ая
<b>243</b>													
	1		3-й БГЭС	22.09.2010 21:16	22.09.2010 21:16	00:00			Кабель поврежден (22-209) ПС 22 яч.209 - РП 21 яч.22 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ		0	2-ая
<b>244</b>													
	1	ПС 19 яч.0	2-й БГЭС	23.09.2010 06:00	23.09.2010 06:40	00:40	388,1160,52,1353,1148,7 28,1202,253,756,271,740, 306,308,126,971,873,866, 129,272,338,1147,348,25 5,307,БНС-1,БМК,1417, 353,582,1183,1288,1287, 1151,489	34	ПС-19 ЗРУ-6кВ отключался вводной выключатель	Прочие	Пос. Восточный, пос. Ильича	2 112	2-ая
<b>245</b>													
	1	ПС 6 яч.26 ТО	Вед	25.09.2010 11:05	25.09.2010 11:50	00:45	163, 1269, 366, 172, 107, 313, 235, 817, 625, 427, 608, 416, 396, 227, 1318	15	Кабель порван ТП 163 яч.0 - ТП 366 яч.0 (Напр. 0 - 15 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Комсомольский, Советская, Сибирский, Путиловская, Союза Республик, Брестская,	993	2-ая
<b>246</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 26 яч.34 МТЗ	1-й БГЭС	26.09.2010 10:05	26.09.2010 11:15	01:10	306, 308, 740, 126, 367, 781, 1256, 105, 1149, 653, 398, 559, 244, 215, 535, 660, 113, 485	18	Кабель порван (РП5-6) РП 5 яч.6 - РП 6 яч.9 (Напр. 5 - 5 - 7 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Кулагина, Гужтранспортная, Водопроводная, Воровского, Комсомольский , Сизова, Парижской Коммуны, Ким, Маркса, Володарского	1 584	2-ая

247

	1	ПС 26 яч.49 МТЗ	2-й БГЭС	27.09.2010 15:50	27.09.2010 16:10	00:20	259, 160, 175, 221, 158, 325, 228, 405, 406	9	Кабель порван (26-49) ПС 26 яч.49 - РП 2 яч.6 (Напр. 10 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Строителей, Деповская, Профинтерна, Ленина, Социалистический	830	2-ая
--	---	--------------------	----------	---------------------	---------------------	-------	--	---	---	----	--	-----	------

248

	1	ПС 15 яч.15 Отключили с "Землей"	3-й БГЭС	30.09.2010 20:48	30.09.2010 21:33	00:45	929, 930	2	Кабель поврежден ТП 929 яч.0 - ТП 930 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Энтузиастов, Панфиловцев, Попова	427	2-ая
--	---	---	----------	---------------------	---------------------	-------	----------	---	---	----	--	-----	------

249

	1	ПС 10 яч.0	Служба РП	01.10.2010 15:04	01.10.2010 15:06	00:02	1178, 1047, 1213, 1164, 1349, 304, 100, 1123, 1112, 1387, 303, 867	12	Поврежден АВР 35 кВ	Прочие	Павловский тракт, Власихинская, Фурманова, Сельскохозяйст венная, Автотранспортн ая	78	2-ая
--	---	------------	--------------	---------------------	---------------------	-------	--	----	---------------------	--------	--	----	------

250

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 15 яч.10 Отключили с "Землей"	3-й БГЭС	03.10.2010 05:00	03.10.2010 05:32	00:32	785, 786, 787, 788, 840, 357, 784, 789, 799,798, 797, 958, 856, 855	14	Кабель поврежден (15-10Б) ПС 15 яч.10 - РП 17 яч.27 Б Б (Напр. 0 - 15 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Шукшина, Исакова, Юрина, Попова, Петрова, Солнечная поляна	894	2-ая
<b>251</b>													
	1	РП 8 яч.2	Вед	03.10.2010 05:32	03.10.2010 17:00	11:28	492, 834	2	Возгорание трансформатора	Прочие	Стрителей, Челюскинцев, Молодежная	853	2-ая
	2	РП 8 яч.3	Вед	03.10.2010 05:32	03.10.2010 17:00	11:28	415, 465, 397	3	Возгорание трансформатора	Прочие	Строителей , привокзальная	1 969	2-ая
<b>252</b>													
	1	РП 1 яч.15 МТЗ	2-й БГЭС	04.10.2010 04:45	04.10.2010 06:09	01:24	210,99,138,1121,198,205, 1276,139,1265,1355		Кабель поврежден (РП1-15) РП 1 яч.15 - ТП 210 яч.0 (Напр. 13 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Осипенко	728	2-ая
<b>253</b>													
	1		1-й БГЭС	05.05.2010 01:48	05.05.2010 01:48	00:00			Кабель поврежден ТП 53 яч.0 - ТП 936 яч.0 (Напр. 15 - 5 - 15 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>254</b>													
	1		1-й БГЭС	28.05.2010 16:01	28.05.2010 16:01	00:00			Кабель поврежден ТП 790 яч.0 - ТП 860 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>255</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1		1-й БГЭС	22.06.2010 23:50	22.06.2010 23:50	00:00			Кабель поврежден ТП 105 яч.0 - ТП 653 яч.0 (Напр. 12 - 5 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>256</b>													
	1	ПС 12 яч.0 МТЗ	1-й БГЭС	25.06.2010 06:00	25.06.2010 15:45	09:45	ТП 1, ТП 2	2	КЛ 6 кВ РП "Школа садоводов" - ТП-2	КЛ	Школа садоводов		2-ая
<b>257</b>													
	1	РП 10 яч.12 МТЗ	2-й БГЭС	04.10.2010 18:08	04.10.2010 18:46	00:38	454,453,203,142,830,424, 815	7	Кабель поврежден ТП 203 яч.0 - ТП 277 яч.0 (Напр. 10 - 5 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Матросова, Микронная, Коммунаров, Петрова, Исакова, С-Западная, Телефонная	637	2-ая
<b>258</b>													
	1	РП 13 яч.24 МТЗ	3-й БГЭС	04.10.2010 18:08	04.10.2010 19:23	01:15	1434,917,879,883,	4	Кабель поврежден ТП 879 яч.0 - ТП 917 яч.0 (Напр. 14 - 14 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Попова, Гушина, Кашеевой, Кавалеристов	880	2-ая
<b>259</b>													
	1		1-й БГЭС	07.07.2010 00:50	07.07.2010 00:50	00:00			Профилактик. испытание ТП 323 яч.0 - ТП 1062 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>260</b>													
	1		2-й БГЭС	19.07.2010 00:40	19.07.2010 00:40	00:00			Кабель порван (РП15-11) РП 15 яч.11 - ТП 875 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая

261

Отключе-ние	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1		1-й БГЭС	31.08.2010 10:00	31.08.2010 10:00	00:00			Кабель поврежден ПС АЗА яч.0 - ТП 1181 яч.1 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>262</b>													
	1		2-й БГЭС	21.09.2010 00:30	21.09.2010 00:30	00:00			Кабель порван ТП 377 яч.0 - ТП 536 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>263</b>													
	2		2-й БГЭС	07.07.2010 01:37	07.07.2010 01:37	00:00			Профилакт. испытание (26-33Б) ПС 26 яч.33 - РП 1 яч.6 Б Б (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
	1		2-й БГЭС	07.07.2010 01:37	07.07.2010 01:37	00:00			Профилакт. испытание (26-33А) ПС 26 яч.33 - РП 1 яч.6 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>264</b>													
	1		2-й БГЭС	06.08.2010 01:35	06.08.2010 01:35	00:00			Кабель поврежден (в разделе) (РП10-11) РП 10 яч.11 - ТП 455 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>265</b>													
	1		3-й БГЭС	02.04.2010 10:00	02.04.2010 10:00	00:00			Профилакт. испытание (РП17-12) РП 17 яч.12 - ТП 927 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Без отключения		2-ая
<b>266</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС КРИСТАЛ Л яч.20 МТЗ	3-й БГЭС	06.10.2010 06:25	06.10.2010 10:50	04:25	РП ТТУ	1	Причина не обнаружена	Прочие	ул.Гридасова,Т ТУ	0	Потр-ли
<b>267</b>													
	1	ТП 290 яч.0 МТЗ	1-й БГЭС	07.10.2010 15:45	07.10.2010 17:00	01:15	290,74,72,566,312,1058,8 59,1081,858,1052	10	Кабель порван ТП 72 яч.0 - ТП 74 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	п.Кирова	1 018	2-ая
<b>269</b>													
	1	ПС 61 ЗАТОН яч.13 МТЗ	Вед	11.10.2010 00:00	11.10.2010 00:47	00:47	1367,1075,1442,431,1268 ,1208,1124,1072,1076,13 20,1073,1074,1070,1071	14	повреждение в сторону ТП 1208(вед)	Прочие	п.Затон	415	Потр-ли
<b>270</b>													
	1	ПС 61 ЗАТОН яч.10 МТЗ	Вед	11.10.2010 00:00	11.10.2010 01:47	01:47	1075,1442,431,1268,1208 ,1124,1072,1076,1320,10 73,1074,1070,1071	13	Повреждение в сторону ТП 1208(вед)	ТП	п,Затон	403	Потр-ли
<b>275</b>													
	1	ПС 6 яч.28 без отключени я	2-й БГЭС	08.10.2010 00:20	12.10.2010 00:20	96:00			Кабель поврежден (6-28) ПС 6 яч.28 - РП 2 яч.10 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>278</b>													
	1	РП 13 яч.6 без отключени я	3-й БГЭС	07.10.2010 16:48	07.10.2010 16:48	00:00			Кабель поврежден (РП13-6) РП 13 яч.6 - ТП 1434 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая

279

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 10 яч.25 МТЗ	Вед	11.10.2010 16:18	11.10.2010 17:20	01:02	РП Водоканал		Причина не установлена	Прочие	ООО Водоканал		Потр-ли
<b>280</b>													
	1	РП 13 яч.24 без отключения	3-й БГЭС	12.10.2010 01:40	12.10.2010 01:40	00:00			Кабель поврежден (РП13-24) РП 13 яч.24 - ТП 1434 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>281</b>													
	1	ПС 6 яч.27 МТЗ	1-й БГЭС	14.10.2010 10:10	14.10.2010 12:06	01:56	212,816,374,524,233,685, 581,707,1318,234,652	11	Кабель порван ПС 6 яч.27 - РП 7 яч.12 (Напр. 0 - 0 - 12 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Некрасова,Дмитрова,Кирова, Комсомольский	1 900	2-ая
<b>282</b>													
	1	РП 18 яч.8 МТЗ	2-й БГЭС	18.10.2010 09:30	18.10.2010 11:15	01:45	1018,1019,604,268,1126, 169	6	Кабель поврежден ТП 564 яч.0 - ТП 1186 яч.1 (Напр. 0 - 13 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	Прочие	Советской армии, Новороссийская , Телефонная, Витебская	2 205	2-ая
<b>283</b>													
	1	РП 4 А яч.9 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	17.10.2010 11:53	17.10.2010 11:53	00:00			Кабель поврежден (РП4А-9) РП 4 А яч.9 - ТП 148 яч.0 (Напр. 13 - 0 - 13 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>284</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС СТРОИТЕЛЬНАЯ яч.0 МТЗ ПС СТРОИТЕЛЬНАЯ яч.0 МТЗ	Вед	18.10.2010 07:33	18.10.2010 11:51	04:18			2 обрыва на ВЛ 110кВ линия ТГ-42. Поврежден КЛ 10 кВ ПС Строительная - ТП ТТУ	Прочие	ОАО "Газпромнефть-Алтай", ОАО "Энергосервис", ОАО "Хлебный край", ОАО "Алтайэнергоспецкомплект"	928	Потр-ли
<b>285</b>													
	1	РП 17 яч.9 без отключения	3-й БГЭС	14.10.2010 08:00	14.10.2010 08:00	00:00			Кабель поврежден (РП17-9) РП 17 яч.9 - ТП 762 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>286</b>													
	1	РП 17 яч.6 без отключения	3-й БГЭС	13.10.2010 08:00	13.10.2010 08:00	00:00			Кабель поврежден (РП17-6) РП 17 яч.6 - ТП 762 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>287</b>													
	1	РП 13 яч.6 без отключения	3-й БГЭС	05.10.2010 13:59	05.10.2010 13:59	00:00			Кабель поврежден (РП13-6) РП 13 яч.6 - ТП 1434 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>288</b>													
	1	РП 15 яч.6 без отключения	2-й БГЭС	18.10.2010 09:00	18.10.2010 09:00	00:00			Кабель поврежден (РП15-6) РП 15 яч.6 - ТП 966 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая

289



Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ТП 151 яч.0 без отключения	2-й БГЭС	18.10.2010 09:00	18.10.2010 09:00	00:00			Кабель поврежден ТП 151 яч.0 - ТП 966 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
290	1	ПС АЗА яч.0 без отключения	1-й БГЭС	11.10.2010 00:20	11.10.2010 00:20	00:00			Кабель поврежден ПС АЗА яч.0 - ТП 1181 яч.1 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
291	1	ПС АЗА яч.33 без отключения	1-й БГЭС	12.10.2010 00:30	12.10.2010 00:30	00:00			Кабель поврежден (АЗА-32) ПС АЗА яч.33 - ТП 32 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
292	1	ТП 1318 яч.1 без отключения	1-й БГЭС	19.10.2010 08:00	19.10.2010 08:00	00:00			Кабель поврежден ТП 427 яч.0 - ТП 1318 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 427 - ТП 1427 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
293	1	ПС 24 яч.49 ТО	Вед	19.10.2010 11:15	19.10.2010 12:35	01:20	1192,1241	2	Кабель поврежден ТП 1192 - ТП 1241 А А (Напр. 5 - 5 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Институт водных и экологических проблем, АК Сбербанк	500	Потр-ли
294													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 26 яч.33 МТЗ	2-й БГЭС	19.10.2010 14:10	19.10.2010 14:52	00:42	182,579,149,194,204,613, 1197,875,862,1383,1309, 1153,1096,157,270,1084, 1284,141,1216,341,349,1 52,151,1282,199,202,131 3,197,1285,1084,140,116 6	32	Кабель поврежден (26-33Б) ПС 26 яч.33 - РП 1 яч.6 Б Б (Напр. 0 - 0 - 10 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	А.Петрова, Коммунаров,Че рвоная,Ленина ,Матросова	2 425	2-ая
<b>295</b>													
	1	ПС 2 яч.2 МТЗ	1-й БГЭС	24.10.2010 15:43	24.10.2010 16:10	00:27	25,8,372,1051,627	5	Кабель порван (2-34) ПС 2 яч.2 - ТП 25 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Пушкина, Соц. пр-кт, Гоголя, Короленко, Радищева	280	2-ая
<b>296</b>													
	1	ТП 468 яч.0 без отключени я	3-й БГЭС	27.10.2010 11:31	27.10.2010 11:31	00:00			Кабель поврежден ТП 468 - ТП 503 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>297</b>													
	1	ПС КРИСТАЛ Л яч.25 ТО	3-й БГЭС	27.10.2010 12:30	27.10.2010 15:20	02:50	1301	1	При демонтаже в котельной КЗ на шинопроводе	Прочие		237	2-ая
<b>298</b>													
	1	ПС 14 яч.1 МТЗ	1-й БГЭС	28.10.2010 10:30	28.10.2010 11:15	00:45	1439	1	Кабель порван ПС 14 яч.1 - ТП 1439 яч.4 (Напр. 0 - 14 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	п.Ересной	580	2-ая
<b>299</b>													
	1	ПС КРИСТАЛ Л яч.18 МТЗ	Вед	29.10.2010 13:20	29.10.2010 14:09	00:49			Причина не установлена	Прочие	Интер Масло		Потр-ли

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>300</b>													
1	РП 10 яч.11 ТО ПС 8 яч.10 ТО	2-й БГЭС		31.10.2010 13:31	31.10.2010 14:18	00:47	455,462,188,365,1357,33 1	6	В ТП 331 на тр-р попала кошка	Прочие	Юрина, С.Западная,Теле фонная,Восточн ая	278	2-ая
<b>301</b>													
1	ПС КРИСТАЛ Л яч.20 МТЗ	Вед		03.11.2010 06:05	03.11.2010 06:44	00:39	1364,ТП ТТУ	2	Причина не установлена	Прочие	ТЦ Алекан, ТТУ	817	Потр-ли
<b>302</b>													
1	ПС 24 яч.24 ТО	Вед		04.11.2010 22:24	04.11.2010 23:25	01:01	88,1107,45,553,36	5	Кабель поврежден (24-26) ТП 36 яч.0 - ТП 1107 яч.0 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ползунова, Малотобольская , Ленина	430	Потр-ли
<b>303</b>													
1	РП 25 яч.5 МТЗ РП 25 яч.22 МТЗ	Вед		05.11.2010 07:50	05.11.2010 09:00	01:10	1278,1397,1368	3	Кабель поврежден РП 25 яч.5 - ТП 1278 (Напр. 12 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Павловский тракт,Лазурная, Балтийская шумакова	1 480	Потр-ли
<b>304</b>													
1	РП 28 яч.16 Отключили с "Землей"	Вед		06.11.2010 17:05	06.11.2010 18:03	00:58			Кабель поврежден ТП 724 - ТП 1250 (Напр. 0 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			Потр-ли
<b>305</b>													
1	ПС РОТОР яч.1 МТЗ	Вед		07.11.2010 16:08	07.11.2010 16:08	00:00	1223,1411,598,1444,597, 131,1242,1283,1414,1165 ,1144,1396	12	Отключилась ВЛ 110 кВ л. ВЮ - 310	Прочие	Рудная, Байкальская, Ржевская	223	Потр-ли

<u>Отключение</u>	<u>Пункт</u>	<u>Объект</u>	<u>Район</u>	<u>Дата и время отключения</u>	<u>Дата и время включения</u>	<u>Время простоя</u>	<u>Трансформаторные пункты</u>	<u>шт</u>	<u>Причина отключения</u>	<u>Повр. оборуд</u>	<u>Потребители</u>	<u>Недоотп. кВтч</u>	<u>Класс/ группа</u>
<b>306</b>													
1	ПС 22 яч.0	Вед		08.11.2010 02:55	08.11.2010 06:01	03:06	1043,1278,1397,1368,1040,1258,1206,1041,1373,1038,1039,1317,1379,1372,1479,1372,1419,1024,1322,1001,1013,1004,1005,1006,1014,1246,987,996,989,988,1107,1036,1035,1031,1440,1316,1030,1021,1022,1029,1020,1023,1032	41	Повреждено оборудование на ПС 22	Прочие	Малахова, Северный Власихинский, Попова, Сиреневая, Павловский тракт	22 200	Потр-ли

**307**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 1 яч.0 ПС 6 яч.0 ПС 24 яч.0	Вед	08.11.2010 02:57	08.11.2010 03:10	00:13	27,1190,287,103,23,24,63 ,242,81,94,571,154,14,10 77,563,5,615,654,46,177, 358,21,48,578,450,3,42,5 77,44,362,317,1275,37,16 ,314,51,62,2,445,159,467, 236,328,692,39,839,792,6 11,1399,490,79,742,104,1 350,632,631,609,6,260,4, 384,1408,316,1238,36,12 95,61,1120,98,88,1107,45 ,553,183,874,1380,1192,1 241,1267,1264,1451,125, 176,409,750,108,121,123, 124,224,106,225,29,403,6 52,437,229,155,330,120,1 70,537,1325,122,1236,16 4,1255,398,559,244,215,5 35,660,113,485,463,497,1 68,311,226,310,1049,166, 165,119,412,118,288,561, 530,286,509,870,115,625, 1427,1318,817,585,230,4 91,219,28,1060,601,928,2 16,1286,111,1406,390,41 1,1203,1294,213,548,256, 539,523,110,106,394,212, 816,374,631,524,233,685, 581,707,234,652,163,126 9,366,172	214	Отключались ВЛ 110 кВ л. ОП-93 ОП-94	Прочие	Красноармейск ий,Строителей, Калинина, Ползунова, Ленина, ВРЗ	4 200	Потр-ли

308

1	РП 6 яч.14 Отключили с "Землей"	2-й БГЭС	08.11.2010 22:15	08.11.2010 22:50	00:35	561,530,286,509,870,115, 164,1255,164,1255,398,5 59,244,215,535,666,113,4 85,463,497,168,311,226,3 10,1049,166,165,119,412, 118,288	29	Причина не установлена	Прочие	Комсомольский , Калинина,Совет ская ,Цеховая	1 784	2-ая
---	---------------------------------------	----------	---------------------	---------------------	-------	--	----	---------------------------	--------	---	-------	------

309

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС СТРОИТЕЛЬНАЯ яч.0	Вед	08.11.2010 23:14	09.11.2010 01:59	03:-15	1455,ТТУ,Хлебный край,энергосервис	4	На ТЭЦ-3 откл. ВМ на ВЛ-110кВ л.ТГ-41	Прочие	Павловский тракт, Тракторная	660	Потр-ли
<b>310</b>	1	ПС 26 яч.37 МТЗ	2-й БГЭС	10.11.2010 13:38	10.11.2010 14:53	01:15	130,966,151,152,152а,34 9,341,1216	8	Ошибочные действия персонала 2 с.р. при подготовке раб места в ТП 151	Прочие		1 153	2-ая
<b>311</b>	1	ПС 13 яч.22 ТО	1-й БГЭС	12.11.2010 19:53	12.11.2010 20:40	00:47	19,66,245,1244,1097,120 4	6	Кабель поврежден ТП 19 яч.0 - ТП 245 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Авансова,Красноармейский,Ползунова,Малюкова	890	2-ая
<b>312</b>	1	РП 16 яч.29 МТЗ	1-й БГЭС	14.11.2010 18:23	14.11.2010 18:28	00:05	82,1228,254	3	Причина не установлена	Прочие	1,2,3,-Промышленный переулок, улица Промышленная	34	2-ая
<b>313</b>	1	РП 16 яч.29 МТЗ	1-й БГЭС	14.11.2010 21:03	14.11.2010 22:02	00:59	82,1228,254	3	Кабель поврежден ТП 64 яч.0 - ТП 254 яч.0 (Напр. 5 - 0 - 0 кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	1,2,3,-Промышленный переулок, улица Промышленная	400	2-ая
<b>314</b>	1	ПС 25 яч.10 МТЗ	Вед	16.11.2010 10:07	16.11.2010 11:09	01:02	БСЗ (Барнаульский станкостроительный завод)		Причина не установлена	Прочие	БСЗ (Барнаульский станкостроительный завод)	4 800	Потр-ли
<b>315</b>													

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	ПС 25 яч.21 МТЗ	Вед	17.11.2010 09:16	17.11.2010 10:05	00:49	БСЗ (Барнаульский станкостроительный завод)		Причина не установлена	Прочие	БСЗ (Барнаульский станкостроительный завод)	844	Потр-ли
<b>316</b>													
	1		1-й БГЭС	18.11.2010 08:05	18.11.2010 08:05	00:00			Кабель поврежден ТП 17 яч.0 - ТП 245 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>317</b>													
	1	ПС КРИСТАЛ Л яч.16 МТЗ	Вед	19.11.2010 02:12	19.11.2010 02:32	00:20	ТП УМ, 1376,	2	Повреждена КЛ 10 Кв ТП 852 - ТП УМ (вед)	КЛ	Гридасова, Малахова, С.Власихинский	40	Потр-ли
<b>318</b>													
	1	РП 18 яч.24 МТЗ	2-й БГЭС	19.11.2010 02:16	19.11.2010 03:19	01:03	1046,979,265,1130,496,1018	6	Кабель поврежден ТП 496 яч.0 - ТП 1018 яч.2 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Сов.Армии, Лок омотивный, 2-ая Северозападная, А.Петрова	968	2-ая
<b>319</b>													
	1	ПС КРИСТАЛ Л яч.20 МТЗ	Вед	19.11.2010 05:50	19.11.2010 06:58	01:08	ТП ТТУ, 1364	2	Причина не установлена	Прочие	Малахова, Власихинская	1 006	Потр-ли
<b>320</b>													
	1	РП 6 яч.2 МТЗ	2-й БГЭС	20.11.2010 14:02	20.11.2010 14:33	00:31	561,530,286,509	4	В ТП 561 повреждена перемычка на Т-1	Прочие	Ленина, Пионеров, Свердлова	390	2-ая

321

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
	1	РП 20 яч.8 МТЗ	1-й БГЭС	21.11.2010 19:52	21.11.2010 20:28	00:36	891,86,616,1176,944,890	6	Кабель поврежден ТП 638 яч.1 - ТП 890 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Красноармейский, Социалистический, Партизанская, Чкалова	1 367	2-ая
<b>322</b>													
	1		2-й БГЭС	23.11.2010 10:06	23.11.2010 10:06	00:00			Профилактик. испытание ТП 448 яч.0 - ТП 795 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>323</b>													
	1	ПС 8 яч.25 МТЗ	3-й БГЭС	23.11.2010 09:25	23.11.2010 10:17	00:52	895,934,819,898,1443,79 4,896,897,901,902,935,93 3,1125,87,835,837,837,83 6,1229,1404,1434,714,71 5,719	24	Кабель поврежден (8-78А) ПС 8 яч.25 - РП 13 яч.25 А А (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Попова,Юрина, Гущина,Островского	3 356	2-ая
<b>324</b>													
	1		1-й БГЭС	24.11.2010 14:25	24.11.2010 14:25	00:00			Профилактик. испытание ТП 249 яч.0 - ТП 572 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>325</b>													
	1	РП 1 яч.4 МТЗ	2-й БГЭС	24.11.2010 22:34	24.11.2010 23:25	00:51	613,1197,990,368	4	Кабель порван ТП 990 яч.0 - ТП 1197 яч.1 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Ленина,С.-Западная	260	2-ая
<b>326</b>													
	1	ПС 6 яч.26 МТЗ	2-й БГЭС	25.11.2010 12:14	25.11.2010 14:22	02:08	427,832,608,817,416,396, 227,163,1269,313,235,36 6,172,107	14	Кабель порван ТП 172 яч.0 - ТП 366 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Комсомольский, Союза Республик, Ленина,	1 160	2-ая



Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>327</b>													
1	РП 21 яч.19 МТЗ	Вед		26.11.2010 18:25	26.11.2010 20:19	01:54	1029,1031,1035,1440	4	Повреждена КЛ ТП 1031 - ТП 1440 (вед)	КЛ	Шумакова, Балтийская, С.-Власихинский, Попова	2 548	Потр-ли
<b>328</b>													
1	РП 20 яч.24 МТЗ	Вед		27.11.2010 01:50	27.11.2010 03:40	01:50	952,1000,1221,484,31,68 3	6	Кабель поврежден ТП 952 - ТП 1290 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Партизанская, Ядринцев, Чкалова, Челюскинцев	1 844	Потр-ли
<b>329</b>													
1	ПС 1 яч.16 Отключили с "Землей"	1-й БГЭС		30.11.2010 12:54	30.11.2010 13:19	00:25	37,314,16,828,512,22	6	Кабель поврежден (1-26) ПС 1 яч.16 - ТП 37 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Никитина, Ленина, Гоголя	310	2-ая
<b>330</b>													
1	ПС 61 ЗАТОН яч.4 Отключили с "Землей"	Вед		02.12.2010 14:35	02.12.2010 14:35	00:00	ТП АГАУ	1	ВЛ на ТП АГАУ	ВЛ	ТП АГАУ		Потр-ли
<b>331</b>													
1	ПС 61 ЗАТОН яч.5 МТЗ ПС 61 ЗАТОН яч.2 МТЗ ПС 61 ЗАТОН яч.0 МТЗ	1-й БГЭС		03.12.2010 03:00	03.12.2010 04:53	01:53	1155,1156,1157,1154,130 7,1452,1179,	7	Отключился В1 - 35 кВ л.СЗ-323. Причина не установлена	Прочие	п.Затон		2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>332</b>													
1	РП 3 яч.1 МТЗ	3-й БГЭС		03.12.2010 12:17	03.12.2010 15:35	03:18	501,343,292,663,184,392, 1225	7	Кабель поврежден (33) РП 3 яч.1 - ТП 501 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Поток, Э.Алексе евой, Г. Титова, Тимуров ская, Глушкова	3 360	2-ая
<b>333</b>													
1	РП 9 яч.8 МТЗ	2-й БГЭС		06.12.2010 01:55	06.12.2010 02:35	00:40	482,446	2	Кабель поврежден (РП9-8) РП 9 яч.8 - ТП 482 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Молодежная, Красноармейск ий, Социалистическ ий	135	2-ая
<b>334</b>													
1		3-й БГЭС		03.12.2010 13:20	03.12.2010 13:20	00:00			Кабель поврежден ТП 917 - ТП 1434 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>335</b>													
1	РП 4 А яч.0 МТЗ	2-й БГЭС		07.12.2010 04:50	07.12.2010 05:42	00:52	278,178,135,402,736,515	6	Кабель поврежден (РП4-13) РП 4 яч.11 - ТП 178 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Малахова, Беляе ва, Глушкова, П. Сухова, Чудненк о	775	2-ая
<b>336</b>													
1	РП 17 яч.9 МТЗ	3-й БГЭС		08.12.2010 18:35	08.12.2010 19:40	01:05	762,763,764	3	Кабель поврежден ТП 762 яч.0 - ТП 763 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	ул. Шукшина, Г. Исакова, С. Поляна	1 450	2-ая
<b>337</b>													
1	ПС КРИСТАЛ Л яч.16 МТЗ	3-й БГЭС		10.12.2010 00:50	10.12.2010 01:40	00:50	1169,852,1376,ТП УМ	4	Причина не установлена	Прочие	Малахова, Гридасова, Павловский Тракт	112	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>338</b>													
1	ПС КРИСТАЛ Л яч.18 МТЗ	Вед		10.12.2010 00:50	10.12.2010 03:45	02:55			Поврежден кабель на Интер и Альфа-Москва	КЛ	Интер и Альфа-Москва		Потр-ли
<b>339</b>													
1	ПС 8 яч.5 МТЗ	3-й БГЭС		10.12.2010 03:50	10.12.2010 04:30	00:40	554,555,1044,865,137,13 6,133,267,264,722,922	11	Кабель поврежден ТП 133 яч.0 - ТП 267 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 554 яч.0 - ТП 1044 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	Юрина, Исакова, Островского, Новороссийская		2-ая
<b>340</b>													
1	ПС 10 яч.9 МТЗ	Вед		14.12.2010 08:03	14.12.2010 11:02	02:59	1171,1047,1213,1161,ТП Сады, 1099	6	Ведомственный КЛ ТП 1171 - ВЛ 6 кВ	КЛ	Павловский Тракт,Власихин ская,Гридасова - потребители ведомственные		Потр-ли
<b>341</b>													
1	ПС 100 ТРАКТОВ АЯ яч.46 МТЗ	3-й БГЭС		15.12.2010 12:30	15.12.2010 12:30	00:00			Кабель поврежден ПС 100 ТРАКТОВАЯ яч.46 - РП 30 Аэропорт яч.7 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	РП 30- Аэропорт		2-ая
<b>342</b>													
1	РП 23 яч.21 МТЗ	3-й БГЭС		18.12.2010 12:30	18.12.2010 13:45	01:15	939,941,1172,1026	4	Кабель поврежден (РП23-21) РП 23 яч.21 - ТП 939 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ	А.Петрова, Попова	1 470	2-ая

Отключение	Пункт	Объект	Район	Дата и время отключения	Дата и время включения	Время простоя	Трансформаторные пункты	шт	Причина отключения	Повр. оборуд	Потребители	Недоотп. кВтч	Класс/ группа
<b>343</b>													
1		1-й БГЭС		18.12.2010 13:24	18.12.2010 13:24	00:00			Профилактик. испытание (РП20-21) РП 20 яч.21 - ТП 238 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.)	КЛ			2-ая
<b>344</b>													
1	ПС 22 яч.210 МТЗ	3-й БГЭС		21.12.2010 13:40	21.12.2010 14:40	01:00	1043,1278,1397,1368,1040,1206,1041,1338,1039,1317,1379,1372,1419	13	Причина не установлена	Прочие	С.Власихинская , Малахова,Павловский тракт, Шумакова	2 345	2-ая
<b>345</b>													
1	ПС КРИСТАЛ Л яч.29	3-й БГЭС		23.12.2010 14:30	23.12.2010 14:48	00:18	1301,ТП Кристалл,русский хлеб, интер масло, 807,810,806,812,1050,926,1135,1046,496,1018,1130,265,979,1019,604,268,1126,169,263,1186,1369,1437,1390,1389,1324,1323,1381,1382,1169,852,1376,ТП УМ,ТТУ, 1364,1375,1421,1214,1042,1034	43	Отключилась от дуговой защиты	Прочие	А.Петрова,Советской Армии,Павловский тракт,Власихинская,Малахова	1 460	2-ая
<b>346</b>													

<u>Отключение</u>	<u>Пункт</u>	<u>Объект</u>	<u>Район</u>	<u>Дата и время отключения</u>	<u>Дата и время включения</u>	<u>Время простоя</u>	<u>Трансформаторные пункты</u>	<u>шт</u>	<u>Причина отключения</u>	<u>Повр. оборуд</u>	<u>Потребители</u>	<u>Недоотп. кВтч</u>	<u>Класс/ группа</u>
	1	РП 9 яч.4 МТЗ РП 9 яч.6 МТЗ	1-й БГЭС	24.12.2010 11:10	24.12.2010 14:19	03:09	891,973,993,1261,1339,8 89,680,646,510	9	Кабель поврежден ТП 889 яч.0 - ТП 891 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) Кабель поврежден ТП 973 яч.0 - ТП 993 яч.0 (Напр. - - кВ. / Сопр. - - Ом.) ТП 680 сгорели 2 ПК перекрыло опорные изоляторы на ТР-р №2, ТП 973 прошивает опорные изоляторы шинной полки	КЛ	Красноармейский, Социалистический, Димитрова, Крупская молодежная	5 300	2-ая

Всего отключений 333  
 Пунктов отключений 356  
 Общее время отключений 494:35  
 Общий недоотпуск составил 412 036,00 кВтч.