

Информация о техническом состоянии сетей

За 2012 год в сетях ООО «Барнаульская сетевая компания» аварий не было.

Произошло 272 инцидентов в электрических сетях по следующим основным причинам:

1. По вине посторонних лиц и организаций (порывы линий, наезды на опоры, хищения оборудования);
2. От воздействия стихийных явлений;
3. Неудовлетворительное состояние принятых бесхозных сетей;
4. Эксплуатация оборудования сроком эксплуатации более 25 лет.

Мероприятия по устранению причин инцидентов:

1. Направлены заявления в Ростехнадзор для административного производства и в правоохранительные органы для возмещения ущерба от виновных лиц, повредивших линии, и хищениям оборудования;
2. Увеличение объемов на ремонтные работы, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию сетей;
3. Реализация инвестиционной программы по новому строительству, реконструкции, модернизации и развитию объектов электросетевого хозяйства на 2012 – 2016 годы;
4. Проведение дополнительных обследований оборудования с целью выявления и профилактики возможных повреждений.

За 2012 год ООО «Барнаульская сетевая компания» недопоставило потребителям электроэнергию в объеме 197,568 тыс.кВтч.