

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за июнь 2014 г. (пп г., п.11)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	5151,902	6,1
ПС-2 "Прудская"	4471,056	6,1
ПС-3 "Центральная"	14206,456	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	21,652	6,1
ПС-5 "Власиха"	2206,848	6,1
ПС-6 "Восточная"	12454,128	6,1
ПС-8 "Западная"	14109,98	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	5907,55	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	4077,84	6,1
ПС-13 "Подгорная"	5332,29	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	1808,43	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	22752,48	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	2,21	10,1
ПС-19 "Береговая"	790,73	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	1064,18	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	10014,42	10,1
ПС-23 "Гоньба"	251,04	10,1
ПС-24 "Ползунова"	3318,82	6,1
ПС-25 "Опорная"	6448,04	6,1
ПС-26 "БМК"	7905,29	6,1
ПС-58 "Шаховская"	11,54	10,1
ПС-30 "АТИ"	2528,06	6,1
ПС-61 "Затон"	552,49	6,1
ПС "Кристалл"	12135,66	10,1
ПС "Пресс"	11078,1	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	174,38	6,1
ПС "Строительная"	665,84	10,1
ПС "Трастовая"	305,62	10,1
РП "АМЗ"	83,63	6,1
РП "БАМЗ"	322,89	6,1