

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за декабрь 2014 г. (пп г., п.11)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	7277,205	6,1
ПС-2 "Прудская"	7626,31	6,1
ПС-3 "Центральная"	18382,48	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	38,17	6,1
ПС-5 "Власиха"	3192,0225	6,1
ПС-6 "Восточная"	14884,07	6,1
ПС-8 "Западная"	18648,03	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	8174,78	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	5901,84	6,1
ПС-13 "Подгорная"	9565,35	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	2891,925	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	30407,9	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	19,743	10,1
ПС-19 "Береговая"	1352,64	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	2365,42	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	11984,16	10,1
ПС-23 "Гоньба"	537,3	10,1
ПС-24 "Ползунова"	5962,73	6,1
ПС-25 "Опорная"	8869,475	6,1
ПС-26 "БМК"	9646,99	6,1
ПС-58 "Шаховская"	38,189	10,1
ПС-30 "АТИ"	3893,1	6,1
ПС-61 "Затон"	1594,797	6,1
ПС "Кристалл"	19506,05	10,1
ПС "Пресс"	15644,185	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	570,94	6,1
ПС "Строительная"	1648,16	10,1
ПС "Трастовая"	414,38	10,1
РП "АМЗ"	281,9	6,1
РП "БАМЗ"	636,89	6,1